



PÄÄSTEAMET

## ETTEKIRJUTUS

Narva

10.11.2017 nr 7.2-6.4/2178

### **Haldusakti nr 7.2-6.4/1540 punkti 3 muutmine**

Päästeameti Ida päästekeskus on 23. augustil 2017. aastal andnud Spordikompleksile Kalev ettekirjutuse nr 7.2-6.4/1540.

9. novembril 2017. aastal on Päästeameti Ida päästekeskus teostanud järelkontrolli ettekirjutuse punktide nr 3 ja nr 4 täitmise üle, mille tulemused on kirjeldatud paikvaatluse protokollis nr 7.2-5.4/1434-6, ning tuvastatud, et punkt nr 3 andmise tinginud asjaolud on muutunud. Järelkontrolli tulemuste kohaselt on punkt nr 3 osaliselt mittetäidetud, nimelt toidupoe teise evakuatsioonipääsu juures hoitakse tühjadest pakenditest prügi ja korraldatud riietuskappidest garderoob. Järelkontrollis on adressaat esitanud taotluse punkti 3 muutmiseks seoses sellega, et suure spordisaali evakuatsioonitee, mis viib toidupoe teise evakuatsioonipääsuni, tuleohutusnõuetele vastavusse viimise toidupoe rentniku kaasamine on aega nõudev tegevus.

Päästeameti Ida päästekeskuse ohutusjärelvalve büroo peainspektor Irina Belik, arvestades haldusakti punkti nr 4 andmise aluse faktiliste asjaolude muutumisega ning arvestades asjaoludega, et haldusaktiga adressaadile pandud kohustused peavad olema üheselt arusaadavad, mõistetavad ja täidetavad, ning on tekkinud vajadus muuta ja täpsustada Spordikompleksile Kalev 23. augusti 2017. aasta antud ettekirjutuse nr 7.2-6.4/1540 punkti nr 3, juhindudes haldusmenetluse seaduse § 65 lõikega 3,

otsustas:

1. Tühistada Spordikompleksi Kalev taotlusel osaliselt tagasiulatuvalt ehk tunnistada algusest peale kehtetuks 23. augusti 2017. aasta antud haldusakti, s.o ettekirjutuse nr 7.2-6.4/1540 punkti 3.
2. Anda Spordikompleksile Kalev järgmine ettekirjutus:

**Tagada evakuatsioon hoone suure spordisaali evakuatsioonitee ja toidupoe teise evakuatsioonipääsu kaudu selliselt, et evakuatsioonitee, mis viib toidupoe teise evakuatsioonipääsuni, ei oleks takistatud, selleks eemaldada evakuatsiooniteelt riietuskapid ja tühjad pakendid**

**Alus:** Tuleohutuse seaduse § 6 lg 1; tuleohutuse seaduse § 19 lõike 7 alusel kehtestatud

siseministri 10. septembri 2010. aasta määruse nr 44 „Põlevmaterjalide ja ohtlike ainete ladustamise tuleohutusnõuded“ (edaspidi määrus nr 44) § 2 lg 1; ehitusseadustiku § 11 lõike 4 ja tuleohutuse seaduse § 23 lõike 3 alusel kehtestatud siseministri 30. märtsi 2017. aasta määruse nr 17 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele“ (edaspidi määrus nr 17) § 45 lg 2 punktid 1 ja 5 ning § 55 lg 2.

**Ettekirjutuse põhjendus:** Tuleohutuse seaduse § 6 lõige 1 täpsustab, et ehitisest peab olema tagatud evakatsioon. Määruse nr 44 § 2 lõige 1 sätestab, et põlevmaterjal ladustatakse ehitises selliselt, et see ei põhjustaks tuleohtu, ei takistaks evakuatsiooni, ega raskendaks päästetööde teostamise võimalikkust. Põlevmaterjali ei ladustata evakuatsiooniteedel.

Määruse nr 17 § 55 lõige 2 sätestab, et enne käesoleva määruse jõustumist õiguslikul alusel ehitatud ehitis, mida kasutatakse ehitisele ettenähtud kasutamistarbe kohaselt, peab evakuatsioonile kehtestatud nõuete osas vastama käesoleva määruse §-des 29, 30, 32 ja 33 ning 6. peatükis sätestatud nõuetele, arvestades § 3 lõikes 4 sätestatut.

Määruse nr 17 § 45 lg 2 punktid 1 ja 5 sätestavad, et evakuatsioonitee peab olema lihtsalt juurdepääsetav ja kasutatav ning evakuatsioonitee ei tohi olla takistatud.

Paikvaatlusel (23.05.2017 paikvaatluse protokoll nr 7.2-5.4/1434-2) tuvastati, et hoone elektrihoone ruumi on elektri töökoja sisustamiseks paigutatud puitmaterjalist tehtud mööbel (lauad, riietuskapid ja riulid). Samuti tuvastati, et toidupoe teise evakuatsioonipääsu juures, mille kaudu on lahendatud ka suure saali ja jõusaali evakuatsioon, hoitakse riietuskappe. Maneežisaali ja juurdeehitise vahelises koridoris, mille kaudu on lahendatud maneežisaali, suure ja väikse spordisaalide ning jõusaali evakuatsioon, hoitakse suuski ja tennislaudaid.

Järelekontrollis (9.11.2017 paikvaatluse protokoll nr 7.2-5.4/1434-6) tuvastati, et suure spordisaali evakuatsiooniteele, mis viib toidupoe teise evakuatsioonipääsuni, on paigutatud riietuskapid ja korraldatud prügi (tühjade pakendite) kogumise punkt. Seega evakuatsioonitee on takistatud ning evakuatsiooniteel ladustatakse põlevmaterjali.

Olukord, kus tulekahju korral puudub võimalus evakuatsioonialadelt ohutult väljuda evakuatsioonitee ja evakuatsioonipääsu kaudu, võivad tulekahju või päästesündmuse korral ohtu sattuda inimeste tervis ja elud.

**Täitmise tähtaeg: 31.12.2017**

**Ettekirjutuse väljaandmisega kaasneb asendustäitmise ja sunnirahaseaduse paragrahvi 7 kohane HOIATUS:** juhul, kui ettekirjutust ei täideta määratud tähtajaks, rakendatakse tuleohutuse seaduse paragrahvi 40 ning asendustäitmise ja sunniraha seaduse § 2 lõike 1 ja § 10 lõike 1 alusel sunniraha **600,00 (kuussada) eurot.**

Kui ettekirjutust ei ole tähtaja (**31.12.2017**) möödumisel täidetud, tuleb sunniraha kanda hiljemalt ettekirjutuse täitmiseks määratud tähtajaks SEB panka Rahandusministeeriumi arveldusarvele nr EE891010220034796011, Swedbank panka Rahandusministeeriumi arveldusarvele nr EE932200221023778606, Danske Bank panka Rahandusministeeriumi arveldusarvele nr EE403300333416110002 või Nordea Pank panka Rahandusministeeriumi arveldusarvele nr EE701700017001577198, maksekorraldusel märkida viitenumbriks **10268700005629** ja selgituseks: **ettekirjutuse number ja punkt, asutuse/ettevõtte nimi või aadressaadi nimi.** Kui ettekirjutust ei täideta või sunniraha tähtaegselt ei tasuta, nõutakse sunniraha sisse täitemenetluse seadustikus sätestatud korras koos täitemenetluse kuludega.

**Ettekirjutuse täitmisest palume meid informeerida kirjalikult postiaadressil Vahtra 3, 21003 Narva või digitaalselt allkirjastatud dokumendina e-posti aadressil [ida@rescue.ee](mailto:ida@rescue.ee).**

Juhul kui haldusakti adressaat leiab, et haldusaktiga või haldusmenetluse käigus on rikutud tema õigusi või piiratud tema vabadusi, on tal õigus esitada **vaie** Päästeametile (Raua 2, 10124 Tallinn, [rescue@rescue.ee](mailto:rescue@rescue.ee)) või Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajja (Kooli 2A, 41532 Jõhvi, [trthkjohvi.menetlus@kohus.ee](mailto:trthkjohvi.menetlus@kohus.ee)) 30 päeva jooksul arvates päevast, millal ta vaidlustatavast haldusaktist teada sai või oleks pidanud teada saama.

(allkirjastatud digitaalselt)

Irina Belik  
peainspektor  
ohutusjärelvalve büroo  
Ida päästekeskus

Ettekirjutus saadeti elektrooniliselt:  
Spordikompleks Kalev, [spordikompleks@gmail.com](mailto:spordikompleks@gmail.com).

+372 5860 2188  
[irina.belik@rescue.ee](mailto:irina.belik@rescue.ee)