



AXPK ristlõikega min. 4G120 ~ 145 m.
Lõplikud kaabli tehnilised parameetrid
valib projektierija vastavalt vajadusele.

Projekteerida uus
ühelokaline liitumiskilp,
EK2317

Asendada olemasolev jaotuskilp
EK1943 kahe sektsiooniga
jaotuskilbi EK2316 vastu.

Liitumiskilbis asuvast liitumispunktist kuni elektripaigaldise kilbini
maakaabelliini projekteerib ja ehitab liituja, vastavalt oma
vajadustele ning kehtivatele normidele. Liituja (tarbija) kaabel
tuleb liitumiskilbis tähistada märkesildiga järgnevalt: kaabli mark,
ristlõige ja pikkus peakilbini. Lubatud on kasutada neljasoonelist
kaablit. Juhistikusüsteem liitumispunktis TN-C.