



TINGMÄRGID ASENDIPLAANIL

- Olemasolev MP õhukaabel
- Olemasolev sidetrass
- Olemasolev ELA-SA sidetrass
- Projekteeritud liitumiskilp
- Projekteeritud 0,4 kV maakaabel kaitsetorus 750N
- Kinnistu piir

Märkus:
 -) Geoalusena kasutatud Geoport OÜ tööd nr. A22-061 LR4704 11230 Harju-Risti-Riguldi-Võntküla tee
 -) Teiste kommunikatsioonidega rööpkulgemisel ning ristumisel jälgida ettenähtud vahekauguseid
 -) maandusi vaadata jooniselt 002 "Elektriskeem"
 -) Pärast kaevetöid taastada pinnase endine olukord ning korrastada ehitusjäljed. Pinnase täitmisel arvestada hilisemat vajumist, tagasitäidetav pinnas tihendada.

AJ Harju-Risti F14:
 Mastist nr.5 ehitada välja maakaabel AXPK 4G50 (MPL384991) kuni projekteeritud liitumiskilbini LK198270. L= 78 + 10 + 5m

Tellija:	Address: Mõigu 3, Tallinn 10112	Kuupäev: 02.03.2022
	Reg nr: 11445550	Töö nr: 25/22
Töö nimetus: 11230 Harju-Risti-Riguldi-Võntküla tee liitumine madalpingel Harju-Risti küla, Lääne-Harju vald, Harju maakond LR4704	Telefon: 56607557	Joon nr: 001
	e-mail: Janar.Kubbi@enersense.com	Mõõtkaava: 1:500 (A3)
Joonise nimetus: Asendiplaan	Projekteeris: Janar Kubbi	