



1. MÄRKUSED(OÜ PB-Projekt):
- ELEKTRIMONTAŽITÖÖDE TEOSTAMISEL TULEB TÄITA EVS-STANDARDITE, EEI 3-5:1994 EESKIRJA JA EESTI ENERGIA AS ETTEVÕTTESTANDARDI EE 10421629-JV ST 5-6:2001 "(0,4...20) kV Võrgustandard. Osa 6: 0,4 kV kaabelliinid" NÕUDEID TELIA AS JUHENDID " telekommunikatsioonirajatiste teiste isikute poolt teostatavate tööde kord" NÕUDEID JA TRANSPORDI METE JUHENDIST "NÕUDED TEHNIVÕRKUDE TEEMALE PAIGALDAMISE KAVANDAMISEL".
 - PROJEKTEERITUD KAABLID PAIGALDADA 0,7m SÜGAVUSELE, RISTUMISEL SÕIDUTEEGA 1,5m SÜGAVUSELE.
 - PROJEKTEERITUD TOITEKAABLID PAIGALDADA PVC KAABLUKAITSETORUSSE (750N), SÕIDUTEE ALL 1250N TORUDES.
 - ASFALT- VÕI MUU TEEKATE TAASTADA ENDEISEL KUUL VASTAVALT TEEDEEHIITUSE NÕUETELE.
2. MÄRKUSED(OÜ PB-Projekt):
- Enne kaevetööde ja ehitustööde alustamist võtta ühendust teiste ristuvate tehnoarajatiste trasside ja maamannikega või nende esindajatega.
 - Teiste tehnoarajatiste trassidega ristumisel teha kaevetööd käsitsi.
 - Kaabelliini nõutavad püstvahekaugused ristumisel: sidekaabliga min-0,15m; дренаazi-, vee- ja kanalisatsioonitoruga min 0,5m; kaugkütetoruga min 0,3m; gaasitoruga min 0,2m, elektrikaabliga 0,1m.
 - Kaabelliini nõutavad rõhivahekaugused rööpkulgemisel: sidekaabliga min 0,5m; дренаazi-, vee- ja kanalisatsioonitoruga min 1m; kaugkütetoruga min 2m; gaasitoruga min 1m, elektrikaabliga min 0,07.

KLM Projekt OÜ Sepise tn. 1, Tallinn 11415 tel: 514 4725 info@kimprojekt.ee reg. kood: 11074214 MTR nr: EEP003312			Tellija: Tartu Arhitektuuribüroo OÜ		
Nimi: K. Laurits Kinnitas: L. Künnapuu Kontrollis: L. Künnapuu Koostas: L. Künnapuu			Projekt nr.: 0525 Joonise nr.: 4 Mõõtkava: 1:500 Leht: A2 Stadium: PP		
Alkiri: Kuupäev: 02.05.2025			Projekt nr.: 0525		
Joonise nr.: 4			Mõõtkava: 1:500		
Leht: A2			Stadium: PP		

OÜ PB-PROJEKT
registreeringu nr.TEL000116
äriregistri kood: 11076331
e-mail: info@pb-projekt.ee
Tel/Fax: 7477890
GSM:+3725050901
Liiva 41, Tartu 50303

OBJEKT
GROSSI POE PARKLA PROJEKT PIIRILINNA KINNISTULE KÖVAKÜLAS
ADDRESS
Riigitee nr 54 Karksi-Nuia – Lilli tee km 0,046 Piirilinna, Kõvaküla, Mulgi vald, Viljandimaa
TELLUJA
Moodul Projekt OÜ
FAHU NIMI: 88226-PP-EL-4-01_ap

JOONISE NIMETUS
ÜLEKÄIGURAJA VALGUSTUSE JA VÄLISKAABELLIINIDE PLAAN

SKAALA
1:500

PROJEKTEERIJAL A.TROFIMOV	VASTUTAV SPETSIALIST A.BONDAR	ERIALA EL	TÖÖ NUMBER V-882-26	STADIUM PP	JOONISE NUMBER ELV-4-01	LEHT 1/1
TARTUS 24.03.2026	KONTROLLIS A.BONDAR		PROJEKTI TUNNUS 88226			

