



TÕRVA VALLAVALITSUS

Anni Luht
Transpordiamet
info@transpordiamet.ee

Teie 12.09.2024 nr 8-1/23-063/15769-1

Meie 26.09.2024 nr 7-7/2024/1479-2

Tagasiside esitatud eskiilahendusele

Tõrva Vallavalitsusel on Teie esitatud Pikasilla silla rekonstrueerimistööde eskiisi osas järgmised märkused:

- 1) Pikasilla kauplus (61301:005:0790) ja Uus-Miku (61301:005:0840) kinnistute olemasolevaid juurdepääsuteid ei saa likvideerida, kuna kinnistutele puuduvad alternatiivsed juurdepääsuteed.
- 2) Lahendatud ei ole jalakäijate ohutu liikumine Viljandi-Rõngu tee paremalt poolt bussipeatusesse/jalgteele ja tagasi.

Palume edaspidisel projekteerimisel märkustega arvestada ja esitada muudetud/täiendatud eskiislahendus uuesti ülevaatamiseks.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Helen Elias
vallavanem

Dokumendi koostaja:
Andres Jurs
766 8453 andres.jurs@torva.ee