

Edasi vt.
Leht 3

Uuepõllu
32501:001:0288

Uuetoa
32501:001:0287

MNT 15162
KM 8,20

15162 Koigi-Päinurme tee
32502:002:1703

Proj. 10 KV maakaabel:
KPL220166; AL 3x240 mm²
(AJ "kaidi" - AJ13917)
L= 3595/3635 m (trass/kaabel)

Maantee teekaitsevöönd


NBI Ettevaatus,
puu.

NBI Ettevaatus,
puu.

PEØ160; 750N; L= 2542 m
- sügavusel >1,0 m (maapinnast)

Uuetoa
32501:001:0287

Edasi vt.
Leht 4-2



Edasi vt.
Leht 4-1

Uuetoa
32501:001:0287

MNT 15162
KM 8,50

15162 Koigi-Päinurme tee
32502:002:1703

Proj. 10 KV maakaabel:
KPL220166; AL 3x240 mm²
(AJ "kaidi" - AJ13917)
L= 3595/3635 m (trass/kaabel)

Maaprandus.
Eesvoolu kaitsevöönd.

NBI Ettevaatus, kraaviga ristumine.
Kaabel 1,0 m kraavi põhjast ja
indivadeist kaitsetorus. Kraav laastada.

Proj. raiutav võsa/puud; S= ca 980 m²
Raiutud materjal ladustada kinnistul
ühite ligipääsetavasse kohta.

PEØ160; 750N; L= 2542 m
- sügavusel >1,0 m (maapinnast)

Projekt: Tammiku kinnistu tarbija muutmine mikrotootjaks koos kaasneva investeringuga Udeva, Pätsavere, Lähvere ja Päinurme küla, Järva vald, Järva maakond		Tellijä: Enefit Connect OÜ	
Joonis nr:	Asendiplaan	Projekteeris	Mikk Reiter
Joonise nr:	LR8234-1	Kontrollis	Aro Kivisid
		Mõõtkava	1:500
		Leht	4
		Lehti	22
		Staadium	Tööprojekt

DRAFTIT

DRAFTIT OÜ
Reg. koode: 1423135
Kohustuslik registreeritud
ingenerid

Tel. 5346 2362

Mikk Reiter

Aro Kivisid

1:500

4

22

Tööprojekt