

**Katseprotokoll NH2024/V144198M**
Rahvatervise labor
Joogivee mikrobioloogiline analüüs

Tellija: Ridiradiralla OÜ Rapla maakond, Rapla vald, Rapla linn, Viljandi mnt 53
Veeallika valdaja: Rapla Vesi aktsiaselts
Proovivõtu koht: Rapla Kauba tn 3 kraan
Proovivõtja: Mart Kesküll atesteerimistunnistus nr: 2079/22
Veeallika liik: veevärgivesi Markeering:
Proovi seisund laborisse saabumisel: Ilma iseärasusteta proov
Proov võetud: 26.03.2024 kell: 10:10 Analüüs alustatud: 26.03.2024 kell: 13:20
Proov toodud laborisse: 26.03.2024 kell: 13:12 Analüüs lõpetatud: 01.04.2024
Proovivõtuprotokoll nr: Protokoll vormistatud: 02.04.2024

Näitaja	Ühik	Tulemus	Piirnorm	Meetod
Soole enterokokid	PMÜ/100 ml	0	0	EVS-EN ISO 7899-2
Kolooniate arv 22°C	PMÜ/1 ml	<3	Märkus ¹	EVS-EN ISO 6222
Escherichia coli	MPN/100 ml	0	0	EVS-EN ISO 9308-2
Coli-laadsed bakterid	MPN/100 ml	0	0	EVS-EN ISO 9308-2

Seletus: PMÜ- pesa moodustav ühik. Seletus: MPN-kõige tõenäolisem arv, ühik „MPN/100ml“ on samaväärne ühikuga „PMÜ/100ml“

Piirnormide alus: Sotsiaalministri määrus nr. 61, 18.03.2023 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ja analüüsimeetodid ning tarbijale teabe esitamise nõuded“.

Märkus¹: Ebaloomulike muutusteta.

Märkus: tulemus < 3 väljendab pesade arvu 1-2 (EVS-EN ISO 8199).

Proovivõtja poolt määratud parameeter: vee temperatuur 8,4 °C

bioanalüütik S.H. Toom

Labor ei vastuta kliendi esitatud andmete õigsuses ning kliendi võetud proovi kvaliteedi eest.

Katsetulemused kehtivad uuritud proovide kohta. Protokoll tohib paljundada ainult tervikuna Lk. nr.1(1)

