



PÄÄSTEAMET

Hergo Tasuja
Hiiumaa Vallavalitsus
valitsus@hiiumaa.ee

Teie 10.10.2024 nr 9-6.1/1781

Meie 01.11.2024 nr 7.2-3.4/2507-3

Tahkuna tuletorni detailplaneeringu eskiis

Austatud Hergo Tasuja

Päästeameti Lääne päästekeskus esitab eskiisi Tahkuna tuletorni kinnistu detailplaneeringule ettepanekud Hiiumaa Vallavalitsusele.

Välise kustutusvee tagamise lahendus tuleb anda vastavuses Siseministri 18.02.2021 määrus nr 10 „Veevõtukohta rajamise, katsetamise, kasutamise, korrashoiu, tähistamise ja teabevahetuse nõuded, tingimused ning kord“ sätestatule.

Täpsustada planeeringus juurdepääsuteede kandevõime, pöörderaadiused ja laiused arvestades tuletõrjetehnika võimalusi (vastavalt 20t, 12m ja 3,5m).

Üldjuhul peab veevõtukoht paiknema ehitisest vähemalt 30 meetri kaugusel, et tagada päästetehnika ohutus.

Alus: TuoS § 23 lg 2 ja § 24 lg 4

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Galina Kiivit
Ohutusjärelvalve büroo
peainspektor
Lääne päästekeskus

Galina Kiivit
+372 4725105
galina.kiivit@rescue.ee