

ELERING AS TEHNILISED TINGIMUSED NR 12-9/2024/752
28.11.2024

Kooskõlastuse taotleja:

Taotleja E-Mail:

Objekti iseloomustus:

Tariston AS

siim.eensoo@tariston.ee

Saunametsa küla, Saarde vald, Pärnumaa L510 ja L106B
kaitsevööndi alal

Tariston AS tehniliste tingimuste päring „Saunametsa küla, Saarde vald, Pärnumaa L510 ja L106B kaitsevööndi alal“

1. Projektialal paikneb Elering AS kuuluv 110 kV õhuliini Kilingi-Nõmme – Sindi L106B ja 330 kV õhuliini Kilingi-Nõmme – Sindi L510 kaitsevöönd, mis on 40 m liinide telgjoonest mõlemale poole;
2. Projektialal ja tööde teostamisel lähtuda lubatud kaugustest ja liinirajatiste kaitsevööndis tegutsemise korrast. Valdaja peab kinni pidama Ehitusseadustiku §70. (Ehitise kaitsevöönd), Ehitusseadustiku §77. (Elektripaigaldise kaitsevöönd) ja määrusest "Ehitise kaitsevööndi ulatus, kaitsevööndis tegutsemise kord ja kaitsevööndi tähistusele esitatavad nõuded" (Elektripaigaldise kaitsevööndis on keelatud tõkestada juurdepääsu elektripaigaldisele, põhjustada oma tegevusega elektripaigaldise saastamist ja korrosiooni ning tekitada muul viisil olukorda, mis võib ohustada inimest, vara või keskkonda, samuti korraldada kõrgepingepaigaldise õhuliini kaitsevööndis massiüritusi, ladustada jäätmeid, materjale ja aineid, teha mis tahes mäe-, laadimis-, süvendus-, lõhkamis- ja maaparandustöid, teha tuld, istutada ning langetada puid, sõita masinate ja mehhanismidega õhuliinide kaitsevööndis, mille üldkõrgus maapinnast koos veosega või ilma selleta on üle 4,5 meetri);
3. Projektialal arvestada maa-ala kohta kehtestatud planeeringuid ja servituudialasid;
4. Vastavalt Ehitusseadustiku § 70. lõige 2 punkt 3 ja 4-le, peab õhuliinile säilima juurdepääsu võimalus;
5. Tööde teostamise ja hiljem hooldamise käigus on keelatud mehhanismide, masinate, nende osade, teisaldatava lasti ja inimeste lähenemine elektripaigaldise pingestatud osadele lähemale kui 3 meetrit õhuliinide pingestatud osa all ja 5 meetrit õhuliini pingestatud osa kõrval;
6. Ehitusmaterjalide ja pinnase ladustamine on keelatud Elering AS õhuliini kaitsevööndi teljele lähemale kui 22 m;
7. Tehtavatel töödel tuleb säilitada minimaalselt algne või suurem gabariit maapinna ja õhuliini alumise juhtme vahel;
8. Kaevetööde teostamine kõrgepingeõhuliini mastile ning mastielementidele lähemal kui 10 meetrit on keelatud;
9. Kaevetöödel ei tohi vigastada olemasoleva õhuliini konstruktsioone ega halvendada vundamentide kandevõimet;
10. Kaevetööde käigus mitte vigastada õhuliini maanduskontuure, läbikaevatud maandurid tuleb taastada;

11. Statsionaarseid kraave ja/või maa-aluseid kommunikatsioone võib õhuliini kaitsevööndise rajada piki liini mitte lähemale kui 10 m ja risti liini mitte lähemale kui 25 m masti vundamendist, s.h tõmmitsast või mõnest muust elemendist;
12. Objektil või selle lähiümbruses olemasolevate elektripaigaldiste vigastamise ohu korral ehitustegevuse tõttu, näha ette kaitsmise meetmed ning lahendused;
13. Kaevandamisalal liinikaitsevööndis lõhkamistööde tegemine ilma eelneva kooskõlastuseta on keelatud;
14. Täiendavat informatsiooni olemasolevate Elering AS liinide ja seadmete kohta saab piirkonna liinide hooldusjuhilt tel. 513 1172;
15. Kaeve-, tõste-, süvendus-, lõhkamis- ja maaparandustööd liinirajatiste kaitsevööndis on lubatud ainult pärast kooskõlastamist, vormikohase taotluse esitamist ja kaitsevööndis töötamise loa väljastamist Elering AS-lt. Taotluse vorm, esitada <https://elering.ee/form/taotlus-kaitsevoondis-tootamiseks>;

/allkirjastatud digitaalselt/

Mart Gabrel

Elering AS

Liinide hooldusjuht

tel. 513 1172