



PÄÄSTEAMET

Kristi Grišakov
TLPA
tlpa@tallinnlv.ee

Teie 26.02.2024 nr 3-2/3218-5

Meie 26.03.2024 nr 7.2-3.1/1074-2

Mäepealse tn 9 ja 2a kinnistute ning lähiala detailplaneering

Päästeseaduse § 5 lg 1 p 7 alusel ei kooskõlasta Päästeameti Põhja päästkeskuse ohutusjärelvalve büroo juhtivinspektor Garri Mölder OÜ Sirkel ja Mall poolt koostatud „Mäepealse tn 9 ja 2a kinnistu“ detailplaneeringu tuleohutusosa järgmistel põhjustel:

1. Kajastamata/lahendamata päästemeeskondade juurdepääs hoonetele/planeeringu alale.

Alus: Planeerimisseadus § 126 lg 1 p 4.

Selgitus:

Palume kajastada, kuidas on tagatud päästemeeskondade juurdepääs hoonetele (ja hädaväljapääsudele). Arvestada tuleb EVS 812-7:2018 standardi punktiga 14.1 „Päästemeeskonna ohutus ja tegutsemise võimalused“.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Garri Mölder
Ohutusjärelvalve büroo inspektor
Päästeameti Põhja päästkeskus