



TRANSPORDIAMET

Johanna Kapper  
Tallinna Linnaplaneerimise Amet  
tlpa@tallinnlv.ee  
Vabaduse väljak 7  
15198, Tallinn, Harju maakond

Teie 19.11.2024

Meie 22.11.2024 nr 7.2-3/24/19789-2

**Piima tn 1 elu- ja ärihoone ehitusloa taotluse  
kooskõlastamise tingimused**

Austatud pr Kapper

Vastavalt lennundusseaduse § 35 lg 4 esitab Transpordiamet Piima tn 1 elu- ja ärihoone ehitusloa taotluse kooskõlastamiseks järgmised tingimused:

- Tulenevalt hoone asukohast Lennart Meri Tallinna lennuvälja tõusu- ja lähenemissektori läheduses palume kõrgema hoone (Hoone 1) katuse nurkadesse paigaldada madalintensiivsusega tüüp B lennuohutustuled (vt manus *low intensity type B*);
- Hoone ehitamisel kasutatava kraana suurim lubatav kõrgus on 60 meetrit kohalikust maapinnast arvestatuna. Palume üle 45 meetri kõrguse kraana samuti lennuohutustuledega valgustada. Kraana püstitamisest ja mahavõtmisest palume Transpordiameti lennundusteenistust teavitada.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)  
Üllar Salumäe  
direktor  
lennundusteenistus

Lisa: ICAO Annex 14 tabel 6-1 (lennuohutustulede nõutavad parameetrid)

Andres Lainoja  
57837109, Andres.Lainoja@transpordiamet.ee