

Saatja: Ave Talli <Ave.Talli@transpordiamet.ee>

Saadetud: 17.05.2023 09:03

Adressaat: MNT Teed <maantee@transpordiamet.ee>

Teema: FW: Vibeliku tee Telia sideühendused

Manused: image001.png; image002.png; image003.jpg; image004.jpg; image005.jpg; image006.jpg; Taotlus_kooskolastada_tehnovorgu_ja_-rajatise_projekt_Transpordiamet_9236P_PF14315_v1.asice

Tere

Palun registreerida täitmiseks Ave Tallile. Menetlus nr 6866.

Tervitades

Ave

From: Liis Harzia <liis@kirjanurk.ee>

Sent: Tuesday, May 16, 2023 3:55 PM

To: Ave Talli <Ave.Talli@transpordiamet.ee>

Subject: RE: Vibeliku tee Telia sideühendused

Tere.

Saadan teile muudetud ja korrigeeritud projektlahenduse dokumentatsiooni. Antud kohas muutsime projektlahendust nii, et olemas oleva toru lahti kaevamist ei toimu.

Lugupidamisega,



Liis Harzia
Nooremprojekterija
Tel +372 56614931
liis@kirjanurk.ee
www.kirjanurk.ee



From: Ave Talli <Ave.Talli@transpordiamet.ee>

Sent: Tuesday, April 25, 2023 4:44 PM

To: Liis Harzia <liis@kirjanurk.ee>

Subject: RE: Vibeliku tee Telia sideühendused

Tere

Kui olemasoleva kaabli lahti kaevamine tuleb teostada kõnealusel asukohas, tuleb katete taastamise lahendust korrigeerida ning katete taastamise lahenduse peab üle kontrollima ning omalt poolt kinnitama vastava kvalifikatsiooniga spetsialist.

1. Katete taastamise lahendus tuleb koostada ühe sõidusuuna laiuselt.
2. Katete taastamine tuleb kavandada minimaalselt 15 m pikkuses lõigus.
3. Ühekihilise asfaltkatte taastamisega ei saa nõustuda- minimaalselt tuleb ette näha 4 cm AC surf ja 6 cm AC base.
4. Joonisel tuleb kajastada, et asfalteerimistööd tuleb teostada vastavalt kehtivale AKEJ ja seal toodud nõuetele.

Korrigeeritud projekti materjalid edastage minu eposti aadressile.

Lugupidamisega



Ave Talli
peaspetsialist
taristu kooskõlastuste üksus
projekteerimise osakond
+372 56652509
www.transpordiamet.ee

From: Liis Harzia <liis@kirjanurk.ee>
Sent: Tuesday, April 18, 2023 8:45 AM
To: Ave Talli <Ave.Talli@transpordiamet.ee>
Subject: RE: Vibeliku tee Telia sideühendused

Tere.

Kahjuks on antud asukoha lahti kaevamine vajalik, sest Telia sidetoru on ühendatud kaevuga, kus on piisav ruum, et võimaldada valguskaabliga liitumise võimaluse klientidele.

Lugupidamisega,



Liis Harzia
Nooremprojekteerija
Tel +372 56614931
liis@kirjanurk.ee
www.kirjanurk.ee



From: Ave Talli <Ave.Talli@transpordiamet.ee>
Sent: Monday, April 17, 2023 9:42 PM
To: Liis Harzia <liis@kirjanurk.ee>
Subject: RE: Vibeliku tee Telia sideühendused

Tere

Palun täpsustage, kas Telia kaabliga ühenduse tagamine on vajalik just antud asukohast?

Maa-ameti kaardirakenduse kohas on seal mitmeid Telia sideliine. Kas nendega ühendamist ei oleks võimalik kasutada, et tagada riigitee maaüksuse lahti kaevamine nõuetele vastaval kaugusel, kus ei peaks kavandama riigitee katte taastamist?

Lugupidamisega

**Ave Talli**

peaspetsialist
taristu koostööstuste üksus
projekteerimise osakond
+372 56652509
www.transpordiamet.ee

From: Liis Harzia <liis@kirjanurk.ee>
Sent: Monday, April 17, 2023 11:41 AM
To: Ave Talli <Ave.Talli@transpordiamet.ee>
Subject: RE: Vibeliku tee Telia sideühendused

Tere.

Edastan korrigeeritud projektdokumentatsiooni Teile.

Lugupidamisega,



Liis Harzia
Nooremprojekterija
Tel +372 56614931
liis@kirjanurk.ee
www.kirjanurk.ee




From: Ave Talli <Ave.Talli@transpordiamet.ee>
Sent: Friday, April 14, 2023 4:00 PM
To: liis@kirjanurk.ee
Subject: Vibeliku tee Telia sideühendused

Lp Liis Harzia

Edastasite Transpordiametile koostööstamiseks Vibeliku tee Telia sideühenduste projekti.
Palun näidake kõikide mahaõitute all kaabli minimaalseks paigaldamise sügavuseks 1,2 m 1250 N tugevuses kaitsetorus. Ülejäänud riigitee maaüksusel peab kaabel paiknema minimaalselt 1,0 m sügavusel 750 N tugevuses kaitsetorus.
Palun tehke vastavad korrektuurid ning edastage materjalid minu eposti aadressessile.

Lugupidamisega



Ave Talli

peaspetsialist
taristu koostööstuste üksus
projekteerimise osakond
+372 56652509
www.transpordiamet.ee