

Tuleohutuse tagamiseks vajalikud toimingud

PÄÄSTEAMET

www.rescue.ee

Teeme Eesti igaühe kaasabil ohutumaks!

Kontakt: küsi abi oma piirkonna inspektorilt
<https://www.rescue.ee/et/inspektorite-kontaktid>

Kontrolli vajav paigaldis, toode, seade vm tuleohutust tagav meede	päev	nädal	kuu	kvartal	poolaasta	aasta	2 aastat	3 aastat	4 aastat	5 aastat	10 aastat	Reguleeriv dokument	Toimingud
Automaatne tulekahju-signalisatsioonisüsteem (ATS)	X			X		X						SIM 07.01.2013 nr 1; CEN/TS 54-14:2018	Hoone ATS-il peab olema määratud vastutav isik, kes teostab süsteemi igapäevast vaatlust lisaks muudele süsteemiga seotud ülesannetele. Kvartali ja aasta hooldust peab läbi viima majandustegevuse registris vastavat kannet omav isik.
Evakuatsioonivalgustus	X		X			X						EVS-EN 50172:2005	Hoone evakuatsioonivalgustuse toimepidevuse tagamiseks peab olema määratud vastutav isik. Igapäevane vaatlus vajalik keskse toiteallikaga süsteemi korral. Kuu ja aasta kontrolliks vajalikud vastavad pädevused (turvasüsteemide tehnik tase 4 või turvasüsteemide vastutav spetsialist tase 5).
Suitsu ja soojuse eemaldamise seadmestik	X			X		X						EVS 919:2020	Hoone suitsu ja soojuse eemalduse seadmestikule peab olema määratud vastutav isik, kes teostab süsteemi igapäevast vaatlust lisaks muudele süsteemiga seotud ülesannetele. Hoolduseks vajalikud vastavad pädevused (turvasüsteemide tehnik tase 4 või turvasüsteemide vastutav spetsialist tase 5).
Tulekustutussüsteem (sprinkler) AKS		X	X	X	X	X		X			X	EVS-EN 12845:2015/ A1:2020	Hoone AKS-ile peab olema määratud vastutav isik, kes teostab süsteemi nädala ja kuu hooldust lisaks muudele süsteemiga seotud ülesannetele. Teisi perioodilisi hooldusi peab läbi viima majandustegevuse registris vastavat kannet omav isik.
Tulekustutussüsteem (gaaskustutus) AKS		X	X	X	X	X					X	EVS - EN 15004 1:2019	Hoone AKS-ile peab olema määratud vastutav isik, kes teostab süsteemi nädala ja kuu hooldust lisaks muudele süsteemiga seotud ülesannetele. Teisi perioodilisi hooldusi peab läbi viima majandustegevuse registris vastavat kannet omav isik.
Tuletõrje voolikusüsteem				X		X				X		SIM 30.08.2010 nr 39; EVS-EN 671-3:2009	Vaatlus (kvartal); kontroll ja hooldus (kord aastas); torustiku ja voolikute survekatsetus (kord 5 aasta jooksul). Kontrolli ja hooldust peab läbi viima majandustegevuse registris vastavat kannet omav isik. Tuletõrje voolikusüsteemi alla liigitub ka tuletõrjepumpla.

Kontrolli vajav paigaldis, toode, seade vm tuleohutust tagav meede	päev	nädal	kuu	kvartal	poolaasta	aasta	2 aastat	3 aastat	4 aastat	5 aastat	10 aastat	Reguleeriv dokument	Toimingud
Kantav tulekustuti				X		X	X			X	X	SIM 30.08.2010 nr 39; EVS-EN 3-7:2004/A1:2007	Vaatlus (kvartal); kontroll (kord aastas); - kui kustutit hoitakse kohas, kus talle mõjuvad niiskus, vibratsioon või temperatuurikõikumised; kontroll (kord 2 aasta jooksul) - kui kustutit hoitakse kuivas ja ühtlase temperatuuriga kohas; hooldus (kord 5-10 aasta jooksul sõltuvalt kustutusainest) või peale kustuti kasutamist. Kontrolli ja hooldust peab läbi viima majandustegevuse registris vastavat kannet omav isik.
Piksekaitse						X	X		X			EVS-EN 62305 3:2011	Visuaalne kontroll (I ja II kaitsetase kord aastas, III ja IV kaitsetase iga kord 2 aasta jooksul), täielik kontroll (I ja II kaitsetase kord 2 aasta jooksul, III ja IV kaitsetase kord 4 aasta jooksul). Kriitiliste süsteemide täielik kontroll (kõikide kaitsetasemetega puhul kord aastas). Lisakontrollid süsteemi muudatuste ja pikselöögi korral. Kontrolliks vajalik vastav elektrialane pädevus.
Küttesüsteem						X			X	X		TuOS; süsteemi või toote juhend	Küttesüsteemi puhastus kord aastas, kui süsteemi või toote juhend ei ütle teisiti. Gaasipaigaldise suitsulõõri puhastus kord 4 aasta jooksul. Eramutel ja nende juurde kuuluvatel abihoonetel kohustus kontrollida kutsega korstnapühkija poolt kord viie aasta jooksul.
Ventilatsioonisüsteem				X	X	X						EV EVS 812-2:2014	Kubu ja kubuga ühendatud torustiku puhastus vastavalt pliidi kasutusele: kvartal - 12-16 h/ööpäevas; poolaasta 6-12 h/ööpäevas; aasta 2-6 h/ööpäevas. Torustike puhastusakt kord aastas või arvamus puhastuse vajaduse osas. Tuletõkkeklappide kontroll kord aastas või tootja juhise järgi. Kontrollimiseks ja puhastamiseks vajalik varustus ja teadmised.
Väline tuletõrje vesivarustus							X	X				SIM 18.02.2021 nr 10	Survestamata ja päästetehnikaga survestatava veevõtukoha kontroll kord 2 aasta jooksul ning survestatud veevõtukoha kontroll kord 3 aasta jooksul. Kontrollimiseks vajalik varustus ja teadmised.
Tuletõkkeüksed				X		X						EVS 871:2017	vastutav isik vastutab selle eest, et see, kes seda kontrolli hooldust teeb on vajalike teadmiste ja oskustega
Tuletõkkesektsioonide terviklikkus						X						TuOS; ehitusprojekt	
Evakuatsiooniteede projektile vastavus						X						TuOS; ehitusprojekt; evakuatsiooniskeem	

X

Tegevus nõuab vastavaid teadmisi ja oskusi vajalike toimingute teostamiseks (tootja, paigaldaja või muu pädeva isiku koolituse läbimine).

X

Tegevus nõuab vastavat kannet majandustegevuse registris ja/või teenuse osutamiseks vajaliku kutse olemasolu

**Teeme Eesti
igaühe kaasabil ohutumaks!**