



PÄÄSTEAMET

Maili Metsaots
Saue Vallavalitsus
info@sauevald.ee

Teie 19.05.2022 nr 5-1/1/2021-30

Meie 30.05.2022 nr 7.2-3.1/2090-4

Laagri aleviku keskusala DP kooskõlastamata jätmine

Austatud Maili Metsaots

Päästeseaduse § 5 lg 1 p 7 alusel keeldub Päästeameti Põhja päästikeskuse ohutusjärelvalve büroo juhtivinspektor Martin Õunapuu kooskõlastamast Skepast&Puhkim OÜ poolt koostatud Laagri aleviku keskusala detailplaneeringu tuleohutusosa järgmistel põhjustel:

- 1) Detailplaneeringu koostamisel pole arvestatud Siseministri määrusega nr 10 – hüdrantide kaugused hoonestusest, päästetehnikaga sõidetavast teest ja veevooluhulgad. Veevõtukohtade planeerimisel lähtuda kõrgemal asetsevast õiguslikust alusest, milleks on käesoleval juhul eelpool nimetatud määrus, mitte standard. Ebakorrektselt valitud õiguslikust alusest on veevõtukohtadega seonduv mitte ajakohane ning vajab olulisi täiendusi.
- 2) Seletuskirjas on peatükis 3.10. lause „Ehitusprojektis piirata korterelamute tuletõkkeseksioonid piirpindalaga 800 m²“ Pole võimalik üheselt tõlgendada, mida eelpool nimetatud lause tähendab. Korteralamute tuletõkkeseksioonide piirpindala selliselt määratleda pole otstarbekas ega ka eesmärgipärane.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Martin Õunapuu
Ohutusjärelvalve büroo inspektor
Põhja päästikeskus
+372 53325972
martin.ounapuu@rescue.ee