

Tuletõrje veemahutid 4x54m3
Vajalik vooluhulk 20 l/s 3h jook

POS
POS

20 kV kaabli
jätkum

POS

POS 7 LF

POS 7 LF

Planeeritav alajaam nr 4 20/0,4 l
trafole 1x1600 k

POS

32219:003:0008
Ehitajate tn 126

20 kV kaablitross
Käpa 20/6 kV alajaamast

32219:003:0007
Ehitajate tn 126b

32219:003:0009
Ehitajate tn 126a

32219:003:0024
Ehitajate tn 128

32219:003:0004
Ehitajate tn 130a

32219:003:0028
Ehitajate tn 128m

ARPEN ELEKTER OÜ Türi tn 10C, 11313, TALLINN, ESTONIA TEL: 6501400, arpen@projekt.ee MTR NR: EL10203081-0001		OBJEKT Ehitajate tn 130 detailplaneering		TÖÖ NR: 25.12	
KONTROLLIJA MÖLS		TELLUJA Kontsept Arhitektuuribüroo OÜ		STAND. DP	MÖÖT 1:500
PROJEKTUJA MÖLS		JOONIS TEHNÖVORKUDE KOONDLAAN		TÄHIS TK-4-02	
KUUPÄEV 10.09.2026				LEHT 1	LEHT 1
FAIL 2512_DP_TK-4-02_v01_tehnokeond					