



PÄÄSTEAMET

Häädemeeste Vallavalitsus  
haademeeste@haademeeste.ee

Teie 09.01.2024 nr 6-1/24-3

Meie 12.01.2024 nr 7.2-3.4/2741-6

**Laadi külas Ruusamäe detailplaneering  
kooskõlastamiseks: vastuskiri**

Austatud Külliki Kiiver

Päästeseaduse § 5 lg 1 p 7 alusel annab Päästeameti Lääne päästekeskus kooskõlastuse Lokomotiiv OÜ koostatud töö nr 0422 Pärnu maakond, Häädemeeste vald, Laadi küla, Ruusamäe kinnistu detailplaneeringu tuleohutuse osale.

Märkus: Päästetehnika manööverdamisplats on planeeritud kinnistu piiridesse. Juhul, kui kinnistu piirile rajatakse piirdeaed ja väravad, siis peab olema tagatud päästesõidukite sissesõiduks vähemalt 4 m lai ja 4 m kõrge puhas ala, kus ei ole takistusi sõidukiga sisenemiseks.

Päästeameti Lääne päästekeskuse kooskõlastamisest keeldumine on sisult menetlustoiming. Üldjuhul saab haldusmenetluse toimingut vaidlustada koos haldusaktiga (sisulise otsusega) - antud juhul on vaide või kaebuse esitamine võimalik pärast Häädemeeste Vallavalitsuse otsust.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)  
Anastasia Raud  
Ohutusjärelvalve büroo  
inspektor  
Lääne päästekeskus

Anastasia Raud  
+372 5334 5835  
anastasia.raud@rescue.ee