



ETTEKIRJUTUS

13.10.2016 nr 7.2-6.2/2425

Viljandi

Ettekirjutuse täitmise tähtaja määramine

Päästeameti Lõuna päästekeskus arvestab Suure-Jaani kooli 11.10.2016 esitatud taotlust ja pikendab riikliku tuleohutusjärelvalve ametniku 29.04.2016 ettekirjutuse nr 7.2-6.2/1185 punkti 5 täitmise tähtaega alljärgnevalt:

Ettekirjutuse nr 7.2-6.2/1185 nõue nr 5: Koondada Tääksi õppehoone vana osa ja võimla automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi keskseadmed ühte keskseadmesse, et võimaliku tulekahju puhkemise korral oleks inimestel võimalik õigeaegselt ehitisest evakueeruda või neid evakueerida.

Alus: Tuleohutuse seadus § 31 ja siseministri 07.01.2013 määruse nr 1 „Nõuded tulekahjusignalisatsioonisüsteemile ja ehitised, kus tuleb automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi tulekahjuteade juhtida Häirekeskusesse“ § 13 lg 2.

Tuleohutuse seadus § 31 järgi peab tuleohutuspaigaldise omanik tagama tuleohutusepaigaldise korrashoiu ja katkematu toimepidevuse, korraldama ettenähtud juhtudel tuleohutuspaigaldise vaatlust, kontrolli ja hooldust, omama dokumentatsiooni tuleohutuspaigaldise ja selle kontrolli ning hoolduse kohta.

Siseministri 07.01.2013 määruse nr 1 § 13 lõige 2 alusel peab ehitises olema üks keskseade, kuhu tuleb koondada kõigi ehitisega seotud eraldiseisvate keskseadmete signaalid.

Tuleohutusülevaatusel tuvastati, et Tääksi õppehoone vanasse ja uude osasse on paigaldatud üks automaatne tulekahjusignalisatsioonisüsteem, mille keskseade asub hoone vanas osas. Hoone võimla ossa on paigaldatud teine automaatne tulekahjusignalisatsioonisüsteem, mille keskseade asub võimla I korrusel peasissekäigu juures. Paikvaatluse protokollis on fikseeritud, et Tääksi õppehoones on kaks automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi keskseadet, mis ei ole omavahel ühendatud.

Automaatne tulekahjusignalisatsioonisüsteem peab olema kogu hoonet hõlmav ühtne süsteem, mis avastaks kontrollitaval alal algava tulekahju võimalikult varases staadiumis ja annaks sellest teate avastamispiirkonna ära näitamisega ning avastaks süsteemi tööd ohustavad rikked, andes nendest rikketeate ühte keskseadmesse.

Ülaltoodust tulenevalt ja juhindudes haldusmenetluse seaduse § 64 ja 65 muudetakse ettekirjutuse punkti 5 täitmise tähtaega, **määrates uueks täitmise tähtajaks. 01.09.2017.**

Sunniraha hoiatus: juhul, kui käesolevat ettekirjutust ei täideta tähtjaks, rakendab haldusorgan tuleohutuse seaduse § 40 alusel adressaadi suhtes sunnivahendit – **300 (kolmsada) eurot**.

Kui haldusakti adressaat jätab ettekirjutuse määratud tähtjaks täitmata, tuleb sunniraha tasuda ühele järgnevale Rahandusministeeriumi arvelduskontole: SEB panga arvelduskontole nr EE891010220034796011, Swedbank panga arvelduskontole nr EE932200221023778606, Danske Bank panga arvelduskontole nr EE403300333416110002 või Nordea Pank panga arvelduskontole nr EE701700017001577198, maksekorraldusel on viitenumbriks **10266700005621** ja selgituseks: **“Suure-Jaani Kool, 28.04.2016 ettekirjutus nr 7.2-6.2/1185”**.

Vabatahtlikult tähtjaks sunniraha tasumata jätmise puhul nõutakse sunniraha sisse asendustäitmise ja sunniraha seaduse § 15 lg 1 kohaselt täitemenetluse seadustikus sätestatud korras nagu kohtuotsusest tulenev rahaline nõue. Seega lisandub sunnirahale selle vabatahtliku tähtaegse mittetasumise korral kohtutäituri tasu. Sunniraha tasumine ei võta adressaadilt kohustust ettekirjutus täita ning täitmata kohustuste eest võib sunniraha rakendada korduvalt.

Juhul kui haldusakti adressaat leiab, et haldusaktiga või haldusmenetluse käigus on rikutud tema õigusi või piiratud tema vabadusi, on tal õigus esitada vaie Päästeametile (Raua 2, 10124, Tallinn) või kaebus Tartu Halduskohtu Tartu kohtumajja (Kalevi 1, Tartu linn, 51010, Tartu maakond või tmktartu.menetlus@kohus.ee) 30 päeva jooksul arvates päevast, millal vaide või kaebuse esitaja vaidlustatavast haldusaktist teada sai või oleks pidanud teada saama.

Ettekirjutuse täitmisest või sunniraha tasumisest palume informeerida Päästeameti Lõuna päästekeskust kirjalikult Jaama 207, Tartu linn, 50705, Tartu maakond või digitaalselt allkirjastatud dokumendina elektronposti aadressil louna@rescue.ee 10 päeva jooksul arvates ettekirjutuses määratud täitmise tähtjast.

(allkirjastatud digitaalselt)

Ats Tarto

ohutusjärelvalve büroo juhtivinspektor

Lõuna päästekeskus

Käesolev ettekirjutus on saadetud elektrooniliselt: direktor@sjk.edu.ee ja haldusjuht@sjk.edu.ee

+372 435 4518

ats.tarto@rescue.ee