



TÜÜPKATENDID

Tüüp 1




AC 16 surf	h=5cm
AC 32 base	h=6cm
killustikust alus fr 32/63, kiilutud	h=30cm
kruusliiv	hmin=30cm
täitepinnas	vajadusel
olemasolev sobilik aluspinnas	

Tüüp 2



Purustatud kruus (segu nr 6)	h=10cm
kruus (segu nr 2)	h=20cm
täitepinnas	vajadusel
olemasolev sobilik aluspinnas	

Tüüp 3



muru	
kasvupinnas	h=8...15cm
täitepinnas	vajadusel
olemasolev sobilik aluspinnas	

Muudatuse nr	Kuupäev	Projekteerija	Vastutav spetsialist	Selgitus
Projekteerija			Töö nimetus	
 Keskonnaprojekt ENGINEERING & CONSULTATIONS OÜ KESKKONNAPROJEKT A: Ringtee 12, 51013 Tartu T: +372 7305 060 E: kp@keskkonnaprojekt.ee MTR reg nr EP10769210-0001			Aegviidu-Tapa-Tartu raudtee elektrifitseerimine ja kontaktvõrgusüsteemi käitamine OSA Teedehitus ja liikluskorraldus (TL)	
			Töö tellija	
			GRK Rail OY	
			Joonise nimetus	
Vastutav spetsialist			Katendi konstruktsioonid	
			Tapa Alajaama juurdepääsutee	
Vadim Mahkats			Töö väljaandmise aeg	
Projekteeris			19.09.2023	
			Joonise digiaadress	
Andrei Mintsenkov			3301_PP_TL-6.dwg	
			Objekti aadress	Projekti staadium
			Jäned küla, Tapa vald, Lääne-Virumaa	PP
				Töö number
				3301
			Möötkava	Joonise number
			1:50	TL-6-01