



PÄÄSTEAMET

Regnum Consult OÜ
ulle.koppel@hotmail.com

08.02.2024 nr 7.2-2.2/787-1

Sunniraha tasumise teavitus

Käesolevaga esitab Päästeameti Lõuna päästkeskus korraaitseaduse § 28 lg 1 ja 2 ning asendustäitmise ja sunniraha seaduse § 8 ja § 9 Regnum Consult OÜ-le (registrikood 12190052) sunniraha tasumise nõude. Sunniraha tasumise nõude aluseks on Päästeameti ettekirjutuse tähtjaks täitmata jätmise.

Regnum Consult OÜ (omanike esindusfirma) kirjalikult teavitas Päästeameti Lõuna päästkeskust, et hoones aadressiga Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Raekoja plats 8 ei ole veel täidetud riikliku tuleohutusjärelvalve 11.05.2016 koostatud ettekirjutuse nr 7.2-6.2/1291 nõue nr 2, mille täitmise tähtaeg saabus 31.03.2023.

11.05.2016 ettekirjutuse nr 7.2-6.2/1291 nõude nr 2 sisuks on - eraldada Raekoja plats 8 hoone evakuatsioonitrepikoda korrustest tuletõkkeustega nii, et see moodustaks omaette tuletõkkesektsiooni, et võimaliku tulekahju puhkemise korral oleks tagatud inimeste ohutu evakueerumine või nende evakueerimine hoonest.

Ettekirjutusega kaasnes sunniraha hoiatus 500,00 (viissada) eurot.

Eelnimetatud ettekirjutuse nõuete mittetäitmisega kaasnenud **sunniraha summas 500 (viissada)** eurot tuleb tasuda Rahandusministeeriumi arvelduskontole:

SEB Pank EE891010220034796011

Swedbank EE932200221023778606

LHV Pank EE777700771003813400

Luminor Bank EE701700017001577198

Maksekorraldusel on viitenumbriks **10266700005621** ja selgituseks: “ **Regnum Consult OÜ 11.05.2016 ettekirjutuse nr 7.2-6.2/1291 nõue nr 2** ”.

Teil on võimalus tasuda sunniraha vabatahtlikult 10 kalendripäeva jooksul teavituse kättesaamise hetkest.

Sunniraha mittetasumise korral edastatakse avaldus sunniraha sissenõudmiseks kohtutäiturile. Sellisel juhul lisandub sunnirahale kohtutäituri tasu.

Päästeameti Lõuna päästkeskus teavitab, et sunniraha tasumine ei vabasta ettekirjutuse täitmisest ning sunnivahendit võib kuni ettekirjutusega taotletava eesmärgi saavutamiseni rakendada korduvalt.

**Eeldatavalt toimub järelkontroll 11.05.2016 ettekirjutuse nr 7.2-6.2/1291 nõude nr 2 osas
31.12.2025.a.**

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Aksana Bedaš
ohutusjärelvalve büroo peainspektor
Lõuna päästekeskus

+372 7337338
aksana.bedas@rescue.ee