



PÄÄSTEAMET

Kätlin Kallas
Saaremaa Vallavalitsus
vald@saaremaavald.ee

Teie 27.11.2024 nr 5-2/6333-1

Meie 05.12.2024 nr 7.2-3.4/7277-1

**Päästeameti seisukoht Võhma külas
Metsa-Simmu detailplaneeringule.**

Austatud Kätlin Kallas

Välise kustutusvee lahendamine tuleb esitada detailsemalt, kui ainult viitega määrusele seletuskirjas. Seletuskirjas puudub viide asjaolule, miks veevõtukoht asub kaugemal, kui 200 m.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Margo Kubjas
Ohutusjärelvalve büroo
nõunik
Lääne päästekeskus

Margo Kubjas
+372 4549762
margo.kubjas@paasteamet.ee