



KOOSKÖLASTATUD

Valdo Jänes liikluskorraldaja
Põhja osakonna korrashoiu ja liikluskorralduse üksus
16.09.2026 a reg. Nr. 174766_1
Tingimustel

- Liikluskorraldusvahendid paigaldada juhindudes EVS 613 nõuetest. Liikluse korraldamisel objektil juhinduda määrusest „Nõuded ajutisele liikluskorraldusele“ nr 43 ja juhendist „Riigiteede ajutine liikluskorraldus“ Transpordiamet 2025.
- Paigaldatavad ajutised liikluskärgid valmistada 2. klassi valguspeegeldava kilega. Liikluse korraldamisel riigiteel kasutada 2. suurusgrupi liikluskärgi.
- Piirangud ja kitsendused ei tohi kesta kauem, olla kehtestatud varem või pikemale teelõigule kui see on töö korraldamiseks vajalik.
- Reguleeritava lõigu läbimise aeg koos ooteajaga ei tohi olla pikem kui 5 minutit.
- Vähemalt 24 tundi enne tööde alustamist või liikluskorralduse muutmist teavitada Liiklusjuhtimiskeskus e-post tmc@transpordiamet.ee või Vähemalt 24 tundi enne tööde alustamist või liikluskorralduse muutmist teavitada liikluspiirangutest ja tööde tegemisest Transpordiametit Tark Tee liikluspiirangute iseteeninduskeskkonnas, millele pääseb ligi Transpordiameti e-teeninduse kaudu.

Kooskõlastatud liikluskorralduse joonised ei asenda teel ja teemaal töötamise luba

MÄRKUSED:

- Töötsooni tähistamisel lähtuda Majandus- ja taristuministri määrusest nr 43 "Nõuded ajutisele liikluskorraldusele".
- Märkide tegelik asukoht võib kohapeal varieeruda vastavalt olukorrale ja teeoludele. Töötsooni tähistamiseks paigaldatavate märkide asukoht võib erineda projektis näidatust kuni **±5 meetrit**.
- Enne joonisel toodud liikluskorraldusvahendite paigaldamist kooskõlastada joonis Transpordiametis.

TINGMÄRGID:



Projekteeritud ajutine liikluskärg



Töötsoon

Töötsoon - lühiajaline sulgemine
Liiklusreguleerija



Projekteeritud ajutine liikluskärg
liiklusreguleerija olemasolul

Õhuliini tööd sõidutee kohal:

- Helesinisega tähistatud ajutised liikluskärgid on vajalikud ainult ajaks kui tööd märgitud alas toimuvad
- Liiklusreguleerijad peatavad liikluse lühiajaliselt (kuni 10min korraga)

SIGNAAL
AS Signaal TM; Liimi 3, Tallinn 10621
Tel 656 3532; signaal@signaal.ee

Joonis:

Ajutise liikluskorralduse joonis

Projekt:

Õhukotsu 10kV fiidri rekonstrueerimine ning võrgupiirkonna ümberehitus

Asukoht:

T20101 Hageri – Kodila – Kuusiku km 14,09-14,48

Tellija: Belsneks Elekter OÜ

Insener: K.Skljarova (Tel. 5326 8672)

Projekteerija: T.Tepandi

Kuupäev: 16.09.2026

Töö nr: 16904

Joonise nr: TL-1-1(1)