



PÄÄSTEAMET

Kohtla-Järve Linnavalitsus
linnavalitsus@kjl.v.ee

Teie 16.08.2024 nr 6-1/2356-15

Meie 12.09.2024 nr 7.2-3.3/4449-3

**Kohtla-Järve linnas Ahtme linnaosas
Ahtme maantee L7 ala detailplaneeringu
kooskõlastusest keeldumine**

Päästeseaduse § 5 lg 1 p 7 ja planeerimisseaduse § 127 alusel keeldub Päästeameti Ida päästkeskuse ehituskontrolli teenuse nõunik Kristina Kazmin kooskõlastamast Wesenberg OÜ (töö nr 62-1122) poolt koostatud Ida-Viru maakonnas Kohtla-Järve linnas Ahtme linnaosas Ahtme maantee L7 detailplaneeringu tuleohutusosa järgmistel põhjustel:

1. Välise tulekustutusvee hulk määratakse vastavalt siseministri määruse nr 10 „Veevõtukohta rajamise, katsetamise, kasutamise, korrashoiu, tähistamise ja teabevahetuse nõuded, tingimused ning kord“ § 7 lg-le 1 hoone kustutamiseks vajalik veevooluhulk veevõtukohas määratakse hoone suurima eripõlemiskoormusega tuletõkkeseptsiooni järgi.
2. Vastavalt detailplaneeringule lähim hüdrant asub 650 m kaugusel, kuid puudub info, kuidas lahendatakse antud hoone väline tulekustutusvesi.

Päästeameti Ida päästkeskuse kooskõlastuse andmisest keeldumine on sisult menetlustoiming. Üldjuhul saab haldusmenetluse toimingut vaidlustada koos haldusaktiga (sisulise otsusega) - antud juhul on vaide või kaebuse esitamine võimalik pärast Kohtla-Järve Linnavalituse planeeringu vastuvõtmise otsuse või selle andmisest keeldumise kohta.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Kristina Kazmin
büroo/ametikoht
Ida päästkeskus

+372 56877767
kristina.kazmin@rescue.ee