

PÕHILISTE ELEKTRIMATERJALIDE SPETSIFIKATSIOON					
SPETSIFIKATSIOON					
Jrk	Nimetus		Ühik	Kogus	Märkused
Tänavavalgustus					
1	Tänavavalgusti	Talos N_(12-24P)_4K+3K+2K_213A 54.0 W 8489 lm 157,2 lm/W	tk	7	
2	Tänavavalgusti	Talos N_(12-24P)_4K+3K+2K_201A 54.0 W 8497 lm 157,3 lm/W	tk	1	
3	Metallmast 10m koos 2,5m konsooliga	P225B210K	tk	8	
4	Jaland koos kaitsekummiga	RBJ-5B + 360/170K	tk	8	
5	Ühenduskomplekt masti koos kaitsmega	ENOST SV 15.06	kompl	8	
6	Kaabel	AXPK 4G16	m	340	
7	Montaažikaabel	H07RN 3g1,5	m	90	
8	Kaabli otsastuskinnas 4*(4...35 mm ²), 1kV	SBO4.1 6-50mm2	tk	16	
9	Puurimistoru	D-75mm 1250N	m	90	
10	Kaablikaitsetoru	D-75mm 750N	m	230	
11	Kaabliohuliint		m	220	
12	Tänavavalgustuse lülituskilp	TVK1	kompl	1	
13	Maanduspaigaldis	Rm<100 oomi	kompl	5	
14	Abimaterjalid,sildid,lipikud,klemmid		kalkul	1	

Töö number: 2539708

Töö nimetus: Kantküla kergliiklustee valgustus

Ehitise aadress: Kantküla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond

Vastutav spetsialist: Ott Oras / allkirjastatud digitaalselt