



PÄÄSTEAMET

Monika Kõiv
Saue Vallavalitsus
info@sauevald.ee

Teie 05.03.2024 nr 5-1/5/2023-3

Meie 04.04.2024 nr 7.2-3.1/1265-2

**Laagri alevik Pilliroo põik 16
katastriüksuse ja lähiala DP
kooskõlastamata jätmise otsus**

Austatud Monika Kõiv

Esitasite Päästeameti Põhja päästekeskusele kooskõlastamiseks Laagri alevik Pilliroo põik 16 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu.

Käesolevaga jätab Päästeameti Põhja päästekeskuse inspektor Martin Õunapuu detailplaneeringu kooskõlastamata alljärgnevatel põhjustel:

- 1) Puudub tuleohutusosa
- 2) Puudub viide Siseministri määrustele nr 10 ja nr 17.
- 3) Väljavõte seletuskirjast lk 6: „abihoone ehitusala võib ulatuda kuni krundi piirini; kui abihoone ehitatakse naaberkiinnistu piirile lähemale kui 4 m tuleb ehitada kinnistu piiri poolne sein tulemüürina või sõlmida naabriga servituudileping, et naaber võib abihoonet ehitada ilma tulemüürita 8 m kaugusele naaberkiinnistul olevast hoonest;“ Palun tuua välja õiguslik alus, millele antud lõigus on tuginetud.
- 4) Põhijoonisel puudub tingmärkides hüdrant

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Martin Õunapuu
Ohutusjärelvalve büroo inspektor
Põhja päästekeskus
+372 53325972
martin.ounapuu@rescue.ee