



PÄÄSTEAMET

Viktor Nikulin  
Nikulin Circus OÜ  
nikulincircus@mail.ee

Teie 15.08.2025 nr

Meie 25.08.2025 nr 7.2-7.3/5086

### **Nikulin Circus OÜ Sillamäel**

Austatud Viktor Nikulin

Kooskõlastame avaliku ürituse „Draakoni tsirkus“ 12.09.2025- 14.09.2025 (korraldaja Nikulin Circus OÜ) asukohaga Sillamäe linnas I.Pavlovi tn 1c ja 1d olevatel kinnistutel (turu vastas), tingimusel, et ürituse ajal tagatakse inimeste turvalisus ja kiire teavitamine õnnetuste korral ning järgitakse kõiki tuleohutusnõudeid, sealhulgas:

- 1) tagatakse tuletõrjetehnika vaba juurdepääs hoonetele, rajatistele ja tuletõrjehüdrantidele – rajatakse üldjuhul ringsõiduna, vähemalt 3,5 m laiune, ala aiaga piiramisel värav vähemalt 4 m lai ja 4,5 m kõrge;
- 2) kõikidest hoonetest, telkidest ja atraktsioonidelt tagatakse inimeste kiire evakueerimise võimalus. Territooriumilt tuleb tagada vähemalt kaks väljapääsu ning kõik evakuitsiooniteed peavad olema tähistatud vastavate tuleohutusmärkidega;
- 3) telgid ja muud ajutised ehitised varustatakse esmaste tulekustutusvahenditega kogunemishoonele ettenähtud nõuete kohaselt – üks vähemalt 6 kg tulekustutusaine massiga tulekustuti iga 200 m<sup>2</sup> kohta, kuid vähemalt kaks kustutit igale korrusele; kioskis või muus samalaadses müügikohas või teenuse osutamiseks ettenähtud ehitises – üks vähemalt 6 kg tulekustutusaine massiga tulekustuti ehitise kohta;
- 4) maapinnale paigaldatud ajutised elektrikaablid kaitstakse mehaaniliste vigastuste eest;
- 5) enne tööle asumist tutvustatakse töötajale tuleohutusnõudeid ning lähtuvalt töö iseloomust viiakse läbi tuleohutusala koolitus, tagatakse töötajatele tuleohutuspäigaldiste ja päästevahendite kättesaadavus ja kasutamisoskus ning teavitatakse töötajaid võimalikust tuleohust ning tulekahju vältimise meetmetest;
- 6) atraktsioonid/ seadmed/ elektripäigaldised ning masinaruumid peavad olema puhtad põlevjääkidest ja –materjalist;
- 7) kõik atraktsioonid/ seadmed peavad vastama selle valmistaja tehnilise dokumentatsiooni nõuetele ja olema nõuetekohaselt hooldatud;
- 8) majutus- või eluruumid peavad olema varustatud suitsuanduritega;
- 9) telk-kogunemishoone materjali klass peab olema vähemalt D-s2,d2 („Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded“ § 21 lg 7).

Päästeameti Ida päästkeskusel on õigus vastavalt tuleohutuse seaduse § 38-le viia läbi järelevalvet tuleohutusnõuete täitmise üle Nikulin Circus OÜ avalikul üritusel.

Enne tsirkuseetenduste toimumist soovime kontrollida tuleohutusnõuete täitmist ja esitatud asendiplaani vastavust tegelikkusele. Kontrolli ajast teavitame täiendavalt.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Alar Tetting

ohutusjärelvalve büroo peainspektor

Ida päästekeskus

Alar Tetting

+372 53004667

alar.tetting@paasteamet.ee