



TRANSPORDIAMET

Maarja Antson  
Puurkaevumeistrid OÜ  
maarja@puurkaevumeistrid.ee

Teie 04.07.2025

Meie 10.07.2025 nr 7.1-2/25/11245-2

### Häädemeeste valla Reiu küla Ale puurkaev

Olete esitanud kooskõlastamiseks Häädemeeste valla Reiu küla Ale kinnistu (kat tunnus 84801:001:0174) puurkaevu projekteerimise taotluse. Projekteeritavat puurkaevu kavandatakse riigitee 19342 Reiu tee kaitsevööndisse km 3,71 ca 16 meetri kaugusel tee servast. Puurkaevu hooldusala raadius on 10 m (VeeS § 154 lg 3) ja vastavalt VeeS § 148 lg 2 antud juhul sanitaarkaitseala ei moodustata.

Kavandatava puurkaevu asukoht on riigitee kaitsevööndis, mille ulatus on mõlemal pool äärmise sõiduraja välimisest servast 30 meetrit. Kaitsevööndis on keelatud tegevused vastavalt EhS § 70 lg 2, muuhulgas on keelatud ehitada ehitusloakohustuslikku teist ehitist. Riigitee kaitsevööndis kehtivatest piirangutest võib kõrvale kalduda Transpordiameti nõusolekul.

Märgime, et soovitud asukoht jääb ka Pärnu maakonnaplaneeringut täpsustavas teemaplaneeringus „Põhimaantee nr 4 (E67) Tallinn – Pärnu – Ikla (Via Baltica) trassi asukoha täpsustamine km 92,0 – 179,0“ (kehtestatud Pärnu maavanema 01.10.2012 korraldusega nr 529) määratletud Pärnu suure ümbersõidu trassikoridori alale, kuid eeldatavalt ei loo takistusi ega lisakulusid planeeringu elluviimisele.

Lähtuvalt EhS § 70 lg 3 **anname nõusoleku** puurkaevu kavandamiseks riigitee kaitsevööndisse, OÜ Puurkaevumeistrid esitatud asendiplaanil toodud asukohta.

Transpordiamet ei vastuta riigitee liiklusest põhjustatud võimalike kahjulike mõjude eest puurkaevu vee kvaliteedile (näiteks liiklusõnnetuse korral). Samuti peab arvestama asjaoludega, et riigiteel teostatakse tee ehitamist, remontimist ja hooldamist (sh libeduse- ja tolmutõrjet). Nimetatud asukohas ei ole puurkaevule võimalik moodustada sanitaarkaitseala juhul, kui soovitakse veetarvet suurendada üle 10 m<sup>3</sup>. Transpordiamet ei soovita puurkaevu rajamist riigitee kaitsevööndisse.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)  
Tiit Harjak  
juhataja  
planeerimise osakonna tehnovõrkude üksus

Lisa: esitatud taotlus