



24501:001:0192
Lõunakivi

KP maakaabel AHXAMK-W 3x240+35, KPL219520, L=1 823 / 1 838 m (trass/tegelik kulu).
Paigaldus lahtisel meetodil kaablikaitsetorus D160, 750N, 1.2m sügavusele.
Paigaldus 11258 Eilandvahe tee KM 1.38-2.5.

24504:008:0383
Kassiallika

Paigaldus kinnisel meetodil kaablikaitsetorus D160, 1250N, 1.5m sügavusele.

11258 Eilandvahe tee
24504:008:0735

Teeületus 11258 Eilandvahe tee 1.9 km punktil kinnisel meetodil kaablikaitsetorus D160, 1250N.
KP maakaabel AHXAMK-W 3x240+35, KPL219520, kinniselt L=14 m.
Vaata ristmävälja joonis 003/1!

Paigaldus kinnisel meetodil kaablikaitsetorus D160, 1250N, 1.5m sügavusele.

Tellijä: elektrilevi	Töövõtja: enersense	Address: Mõigu 3, Tallinn 10112 11445550	Kuupäev: 05.08.2024
Töö nimetus: Jägala üleviimine 20kV III etapp IP7218	E-mail: liis.tammekand@enersense.com +372 56924605	Tel nr:	Töö nr: IH/24/011
Joonise nimetus: Asendiplan	Projekteeris: Liis Tammekand	Kontrollis: Janar Kubbi	Joon nr: 001/3(11) Mõõtkava: 1:500 (A1)