








**Tingmärgid:**

-  - Projekteeritud liitumiskilp (sinisega kilpide tegelik suurus)
-  - Projekteeritud puurimiskaevik
-  - Projekteeritud madalpinge maakaabelliini paigaldus kinniselt (x-kaablite arv)
-  - Olemasolev madalpinge maakaabelliin
-  - Olemasolev sidetrass
-  - Kinnistu piir
-  - Projekteeritud maanduspaigaldis

30401:003:0276  
Uus-Manni

30401:003:0228  
11115 Kurma-Tuhala tee

Kaabel paigaldada kinnisel meetodil  
-Kaitsetoru D110, 1250N, L=120 m

Proj. liitumiskilp LK234653  
-Kilp paigaldada ümbritseva maapinnaga samale kõrgusele  
-Kilbi uks peab avanema sõidutee suunas  
-Paigaldada tarbija reservtoru: L=2m, Ø75, 450N

30401:003:0274  
Talvise

Tellija:  
Elektrilevi OÜ



Address: Päevalille 2-2, Ülenurme, Tartumaa; 61714  
MTR: TEL002388  
Reg. nr: 12688881  
Telefon: +372 53726646  
E-mail: andres.pukka@elram.ee

Kuupäev: 02.02.2025  
Töö nr: 24-153  
Joonise nr: 001  
Mõõtkava: M1:500 A3

Töö nimetus: Väiketalvise kinnistu liitumine elektrivõrguga, Nabala küla, Kiili vald, Harju maakond LC3317.Tööprojekt

Joonise nimetus: Asendiplaan

Projekteerija: Andres Pukka  
Kontrollis: Jaanus Kaldoja