

SISEMINISTER

MÄÄRUS

**Siseministri 7. jaanuari 2013. a määruse nr 1 „Nõuded tulekahjusignalisatsioonisüsteemile ja ehitistele, kust tuleb automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi tulekahjuteade edastada Häirekeskusesse, ning tulekahjuteate edastamise ja sellest loobumise kord“ muutmine**

Määrus kehtestatakse tuleohutuse seaduse § 32 lõike 4 ja § 36 lõike 6 alusel.

§ 1. Siseministri 7. jaanuari 2013. aasta määruses nr 1 „Nõuded tulekahjusignalisatsioonisüsteemile ja ehitistele, kust tuleb automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi tulekahjuteade edastada Häirekeskusesse, ning tulekahjuteate edastamise ja sellest loobumise kord“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 16 pealkirja täiendatakse pärast sõna „teateedastussüsteemiga“ sõnadega „teate edastamiseks Häirekeskusesse“;

2) paragrahvi 16 lõike 3 teine lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Päästeamet võib anda kooskõlastuse ehitise ühendamiseks Häirekeskusega, kui:

- 1) ehitis või selles paiknev vara on arhiiv, muuseum, muu riiklikult olulise väärtusega ehitis, elutähtsa teenuse osutamiseks vajalik ehitis või suurõnnetuse ohuga või ohtlik ettevõtte, kui selle ohualasse jääb elamupiirkond;
- 2) on täidetud automaatsele tulekahjusignalisatsioonisüsteemile esitatud nõuded ja
- 3) tulekahju korral ei ole tagatud Häirekeskuse viivitamatu teavitamine muul viisil ja kiire evakatsioon ehitisest.“;

3) paragrahvi 17 lõige 7 tunnistatakse kehtetuks;

4) paragrahvi 18 lõikes 1 tunnistatakse lause „Automaatne teateedastussüsteem ega edastusseade ei ole tuleohutuspäigaldised.“ kehtetuks;

5) paragrahvi 28 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Kui ehitise omanik või valdaja on liitnud ehitise tulekahjusignalisatsioonisüsteemi Häirekeskusega, lõpetab Päästeamet käesoleva määruse lisas 2 nimetatata ehitiste osas automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi teadete vastuvõtmise Häirekeskuses alates 2026. aasta 1. veebruarist, kui omanik või valdaja ei ole esitanud Päästeametile hiljemalt 2026. aasta 1. jaanuariks taotlust automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi teadete jätkuvaks edastamiseks Häirekeskusesse. Päästeamet otsustab taotluse rahuldamise käesoleva määruse paragrahvi 16 lõike 3 alusel.“;

6) paragrahvi 28 täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

„(2) Kui ehitiselt ei edastata alates 2026. aasta 1. veebruarist automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi teateid Häirekeskusesse, kajastatakse sellekohane teave automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi dokumentatsioonis ja tulekahju korral tegutsemise plaanis hiljemalt 2026. aasta 31. märtsil.“;

7) määruse lisa 2 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

§ 2. Käesolev määrus jõustub 2025. aasta 1. oktoobril.

Igor Taro  
siseminister

(allkirjastatud digitaalselt)

Tarmo Miilits  
kantsler

(allkirjastatud digitaalselt)