

Siseministri 07.01.2013 määrus nr 1
 „Nõuded tulekahjusignalisatsioonisüsteemile ja ehitistele,
 kust tuleb automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi
 tulekahjuteade edastada Häirekeskusesse,
 ning tulekahjuteate edastamise ja sellest loobumise kord”

Lisa 2

Ehitised, kus tuleb edastada automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi teated
 Häirekeskusesse

| Ehitise kasutusviis | Ehitist iseloomustavad näitajad | | |
|---|--|--|--|
| | 1. kasutajate arv | 2. tuleohuklass ja tehnoloogilised protsessid | 3. ohtlikud ained ja nende kogused |
| Ravi- ja hoolekandenasutus | rohkem kui 50 | - | - |
| Suurõnnetuse ohuga või ohtlike ettevõtete tööstushoone* | - | 2. või 3. tuleohuklassi ja milles on automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi nõue ning kus toimuvad ohtlike kemikaalidega töö- või tehnoloogilised protsessid | rohkem kui 50 tonni ammoniaaki või rohkem kui kümme tonni kloori |

* rakendatakse tulpa 2. või 3.