

Sündmus: ÕPPUS - KEVADMURD 2025 Toila vald

Raport: Raport

Üldinfo		
Kriisijuht (kriisimeeskonna juht) Hergo Tasuja Eve East Toila vallavanem	Raporti koostaja Kristiina Nõmmiste sotsiaalkaitse spetsialist	Asukoht (kriisimeeskonna kogunemiskoht) Toila vallavalitsuse saal, Pikk 13a Toila alevik
Raporti koostamise kuupäev 24.04.2025		

Olupilt
Olukorra kirjeldus Reaalõppus algas kell 10:00. Eelneval päeval oli kokkulepitud, et kriisikomisjon koguneb vallamajja kell 8:00 (nii nagu tööpäev algab, kõik on kohal). Kell 10:00 toimus elektrikatkestus. Töötaja tõi generaatori kell 10:20, generaatoriasukoht Toila sadam (toomine-ühendamine 20 min). Kell 10:20 elekter taastus. Kerksuskeskuses elekter, kanalisatsioon töötab. Internetti ei ole, telefoni ei ole, sest see toimis kaabliga. Toome teise arvuti wi-fi võimalusega. Üleval hoones jäi töösse kõik, ainult osaliselt pistikud ei toiminud. Kuni side katkemiseni internet ja telefon kõik töötas. Kui katkeb ka side, siis alternatiivside pidamist pole. Päästeameti poolt ka saadi kaasuse kirjeldus ning alustati ülesannete lahendamist KRÕP platvormil.
Püstitatud eesmärgid Kerksuskeskuse avamine vallamaja hoones, selle toimimine (ka KOVi kõikide kriitiliste teenuste, sotsiaalteenuste säilitamine, elutähtsate teenuste pakkumine ning haridusasutuste osaline toimimine).
Otsused ja olulised tegevused (kokkuvõte) Soetada alternatiivne sidepidamine. Starlink (kaaluda selle soetamist). Teine arvuti kerksuskeskuse ruumidesse (wifi võimalus).
Probleemid (kokkuvõte) Suur puudus: Puudub alternatiivne sidepidamisteenus. Ehk siis suhtlemine partneritega ei ole tagatud. Juhul kui ukse taha tuleb hulk paanikas inimesi, kes vajavad rahustamist ja infot, pole kerksuskeskuse turvalisuse tagamine läbimõeldud.
Rakendatud korrad, juhised, plaanid (mida kasutatakse olukorra lahendamiseks) Päästeameti juhised, Kriisikomisjoni plaanid ja juhised, haridusasutuste kriisiplaanid.

Sündmuse lahendamisele meeskond
KOV kriisimeeskonna liikmed (nimi; roll; kontakt (e-mail; tel)) Osalejad: Eve East vallavanem, kriisijuht (eve.east@toila.ee tel.5143306) Mehis Luus arendusnõunik, kriisijuhi asendaja, IT/side süsteemide toetamine (mehis.luus@toila.ee , tel: 5209403) Kristiina Nõmmiste sotsiaalkaitse spetsialist, kommunikatsioon/SITREP (kristiina.nommiste@toila.ee tel: 54400586) Hannes Lumiste abivallavanem, kriisimeeskonna liige - info vahetus, kerksuskeskuse avamine (hannes.lumiste@toila.ee , tel:53611017)

Tauri Hindpere AS Vekanor vee-ettevõtte, veemahuti toomine, vesi-kanalisatsiooni toimimine tel: 53038574

Krista Kool hoolekandespetsialist (krista.kool@toila.ee, tel: 53419885)

Kaasatud partnerid (asutuse nimi; roll/kaasumise põhjendus; kontaktisik + kontakt (e-mail; tel.))

AS Vekanor vesi- ja kanalisatsioon, Tauri Hindpere juhatuse liige, juht tauri.hindpere@vekanor.ee tel: 53038574 kaasamise põhjus: ETO

Alternatiivse sideskeemi kirjeldus (SAT andmeside asukohad; SAT tel nr; ESTER kanal + jaama nr; SIGNAL grupi nimi vms)

Alternatiivside pidamine puudub

Kommunikatsiooni tegevused

Sisekommunikatsioon (kanalite valik; sõnumite sisu)

Side olemasolu korral: telefoni teel, sms, e-post.

Eeltetetaed kriisikomisjonile, allasutustele ja ETOdele vastavalt kokkulepetele.

Alternatiivside puudub.

Eelnevad kokkulepped kohtumiste ajagraafiku kohta.

Väliskommunikatsioon (kanalite valik; sõnumite sisu)

Eelteade valla meedia (koduleht, FB) oli välja saadetud 23.04.2025. Samuti on inimesi teavitanud riigi meedia. Täna 24.04.2025, kui saime teade, et elekter realselt katkes ning side on veel olemas, saame edastada kodulehel ja FBs. Peale side katkemist on ainuke info levitamise võimalus virgatsi abi :) ja infostendid, oma töötajad, kes elavad eripiirkondades, kes voovad sõnumeid edasi.

OLULINE TEADE TOILA VALLAVALITSUSELT!

Lugupeetud vallaelanikud,

Riigis on aset leidnud ulatuslik elektrikatkestus, mis võib kesta 7 päeva. Lähiajal on suur tõenäosus, et katkeb ka andmesideühendus. Väljas valitsevad keerulised ilmastikuolud.

Praeguses olukorras on ülioluline säilitada rahu! Eesti ametiasutused ja elutähtsa teenuse osutajad teevad tihedat koostööd, et tagada elutähtsate teenuste toimepidevus ja elanike turvalisus.

Kasutage säästlikult oma varusid.

Hoidke soojust (aknad, ukSED kinni, soojad riided selga).

Olge valmis osutama abi oma kogukonna liikmetele.

Ohutu liikumise võimaluse korral liikuge lähedase juurde, kellel on alternatiivküte.

Kerksuskeskus Toila alevikus aadressil Pikk 13a on avatud. Kerksuskeskuses saab valla elanik esmase infot ja nõud ning laadida telefoni.

Me kinnitame, et olukorda jälgitakse pidevalt ja vajadusel võetakse kasutusele täiendavad meetmed. Teie turvalisus on meie prioriteet.

Toila Vallavalitsus

KOV elutähtsate teenuste ülevaade

Vesi - kanalisatsioon (probleemid, mõjud, lahendused, abivajadus)

Kerksuskeskuse avamisel oli vee ettevõtte kohal. Tõi 1000l mahuti majandusveega kohale.

Kerksuskeskuse reovee ärajuhtimine toimib, joogivett tuuakse kohale.

Ettevõttel on plaan kriisi reguleerimiseks olemas, aga mitte kirjalikul kujul.

Joogiveetöötamise osas on võimalik puhastusprotsessi muuta, osakaalu vähendada, täielikult sulgeda ning tagada vajadusel toorvee olemasolu. Eeldab elektrivarustuse olemasolu (võrk, generaator). Korra 24h jooksul saab tagatud.

Reovee puhastusprotsessi ennast on võimalik sulgeda, kuid arvestama peab, et puhasti toimub läbivoolu põhimõttel ning puhastamata reovesi kandub suublasse. Läbivoolu on samuti võimalik tehniliselt sulgeda, kuid toob kaasa vastavate piirkondade uputuse, üleujutuse (reovesi, pinnavesi). Reoveest: Sõltub piirkonnast. Toila alevikus tekib reovett kokku ca 100..160 m³/d. Koos infiltratsiooniga kuni 1000 m³/d.

Voka alevikus ca 100..150 m³/d. Kohtla-Nõmmel ca 23 m³/d. Ilmastik ja piirkonna eripära mõjutab oluliselt reovee kogust ja konsistentsi.

Avariiväljalasud puuduvad. Valdavalt läbib reovesi reoveepuhastit läbivoolu põhimõttel. Tegemist on väiksemate reoveepuhastitega. Avariiväljalasud on projekteeritud suurpuhastitele.

Ülepumpamisjaamad: Toila valla ülepumplad väiksed ning mahuga arvestada ei saa. Ülepumplaid on võimalik töös hoida nii kaua, kuni generaatorid on töökorras ja inimressurssi jagub (töö tsükliliselt).

Elektrikatkestuse korral hakkab reovesi kogunema reoveepumplate taha, kui elektrit ei ole ja reoveepumplad ei tööta. Puhastamata reovesi võib sattuda kinnistute keldritesse, tänavatele madalamates piirkondades. Nt Voka alevikus pumbatakse 100% reovett pumplatega, Toilas hinnanguliselt 80% reoveemahust, Kohtla-Nõmmel 100% reoveemahust.

Teatavas mahus saab vedada - mahutid, biotiigid, reoveesette tahendusväljakud aadressitel Jõe tn 14, Toila alevik ja Metsa tn 22, Voka alevik.

Tõsiste probleemide tekkimisel tuleb eelkõige piirata veevarustust ning panna rõhku esmase joogivee tagamisele (mitte üldkasutatav vesi nt majapidamiseks).

Generaatorivõimekus täies mahus puudub, aga tsükliliselt saab tagada.

Kaugküte (probleemid, mõjud, lahendused, abivajadus)

Kaugküte piirkond Toila vallas on Järve küla, see kuulub Kohtla-Järve linna piirkonda ning sealne soojusettevõte on taganud kaugküte kuni majadeni. Ehk siis probleem on KÜtel. Voka alevikus on gaasiküte lokaalsete katlamajadega. Kui toimub gaasikatkestus, on ka see piirkond soojata. Kohtla-Nõmme on peamiselt ahiküttega piirkond, aga on ka elektriküttega kortereid. Osa inimesi saab liikuda oma lähedaste poole, kellel on alternatiivküte võimalus. Inimesed, kes jäävad külma ning vajavad abi, saavad pöörduda kerksuskeskusesse info ja abi saamiseks. Meil on kokkulepe Toila SPAGA, kellel on võimalus pakkuda ajutist majutust (eelnev kokkulepe, esindaja on ka meie valla kriisikomisjoni liige). SPAI on nii majutuse kui ka toitlustuse võimekus kuu aega järjest.

Teehooldus (probleemid, mõjud, lahendused, abivajadus)

Probleemid: hajaasustus, ei jõuta kõikidesse piirkondadesse. Peateed saavad hooldatud. Kaasata lisaks lepingupartneritele ka nt kogukonna elanikke, kellel on olemas vastav tehniline võimalus.

Objektikaitse korraldus (objekti nimi, kaitse vajaduse põhjendus, tegevus + teostaja)

-

Sotsiaalvaldkonna teenuste ülevaade

Koduteenuse korraldamine (probleemid, mõjud, lahendused, abivajadus)

On töötajad, on transport, on küte, aga kui ligipääs puudub (teed pole hooldatud), siis ei pruugita kliendini jõuda. Võimalusel kasutada ühistransporti, kui see liigub. Koduteenus säilib esmavajaduste rahuldamiseks, mitte sellisel kujul nagu praegu. Inimeste juures käiakse edasi. Inimesed korterites, kes jäävad külma, toimetatakse meie ajutisse majutusasutusse (koostöö Toila SPAGA).

Väljaspool kodu üldhooldusteenuse korraldamine (probleemid, mõjud, lahendused, abivajadus)
valla territooriumil puudub see teenus

Asendushooldusteenuse korraldamine (probleemid, mõjud, lahendused, abivajadus)
asenduskoduhooldust pole valla territooriumil

Turvakoduteenuse korraldamine (probleemid, mõjud, lahendused, abivajadus)
pole valla territooriumil

Vältimatu sotsiaalabi tagamine (probleemid, mõjud, lahendused, abivajadus)
Olenevalt inimeste hulgast. Kui tegemist on üksikisikutega, pakume ajutist elupinda, toitu, riideid ning kõike esmavajalikku. Kui tegemist on suurema hulga inimestega, siis on vallas olemas ka evakuatsioonikoht või ajutine majutusasutus.

Toimetulekutoetuse maksmine (probleemid, mõjud, lahendused, abivajadus)

Tagatud peab olema toimetulekupiir sularahas.

Haridusvaldkonna teenuste ülevaade**Tegevusjuhised haridusasutustele tegevuste ümber korraldamiseks**

HTM juhised, KOV juhised haridusasutustele, haridusasutuste enda juhised ja kriisiplaan.

Toila Gümnaasiumis on avatud lastehoid.

Ülevaade kas tegevusjuhiseid jõutakse täita (haridusasutuse nimi; kas suudab tegevused ümber korraldada (EI/JAH))

Kohtla-Nõmme Kool ja Lasteaed - ei jõua. Voka lasteaed Naksitrallid - ei jõua (mõlemal puudub generaator jms).

Toila Gümnaasium jõuab - kõik olemas.

Juhul, kui 14 päeva kooli ei saa kohale tulla, on samuti õppekorraldus tagatud HTM juhiste põhjal ära juba enne.

Teenuste ristsõltuvus**Ristsõltuvuste analüüs ja võimelünkade kaardistus**

Vesi-ja kanalisatsiooni tagamine- ei saa tagada täielikult

Sotsiaalteenused- võivad katkeda osaliselt

Teede korrashoid- ei pruugi olla tagatud kõikides piirkondades

Haridusasutuste toimimine- ei toimi täies mahus

Alternatiivside puudumine

Inimressursi puudus

Ristsõltuvuste vähendamise lahendused

Kindlate rollide jaotus ning kokkulepped nii kriisimeeskonna liikmetega kui ka valla töötajatega.

Alternatiivside teenuse soetus.

Kokkulepped kogukonna ettevõtjatega /vabatahtlikega (teede korrashoiu vaates).

Alla laadis: Kristiina Nõmmiste 24.04.2025 14:31