

## Natalja Eppik

---

**From:** Ivar Innusaar  
**Sent:** 27. november 2017. a. 15:26  
**To:** Natalja Eppik  
**Subject:** kirik

**Follow Up Flag:** Follow up  
**Flag Status:** Flagged

Torustik jääb aga voolikusüsteemid pole vaja. Pumbaruumist on vaja tuua sisend (77mm bogdanov) välja, kuhu saab ühendada päästeauto pump ja sellega anda vett ülesse, mööda kuivtorustiku. Kui selline sisend on tehtud pole vaja neil oma pumpa, mis niikuinii on katki.

### PÄÄSTEAMET

Ida päästekeskus

#### Ivar Innusaar

Valmisoleku büroo peaspetsialist

mob: +372 56 672 617 (3654)

tel: +372 339 1947

Rahu 38 | 41532 Jõhvi | Eesti

[www.paasteamet.ee](http://www.paasteamet.ee)

