








**Tingmärgid:**

-  - Projekteeritud liitumiskilp (sinisega kilpide tegelik suurus)
-  - Projekteeritud puurimiskaevik
-  - Projekteeritud madalpinge maakaabelliini paigaldus kinniselt (x-kaablite arv)
-  - Olemasolev madalpinge maakaabelliin
-  - Olemasolev sidetrass
-  - Kinnistu piir
-  - Projekteeritud maanduspaigaldis

30401:003:0388  
Paju

AXPK 4G120 MPL234653  
-M18 - LK234653  
-L=39 m

Kaabel paigaldada kinnisel meetodil  
-Kaitsetoru D110, 1250N, L=160 m

30401:003:0386  
Vana-Manni

30401:003:0279  
Pajumäe

Tellija:  
Elektrilevi OÜ

Töö nimetus:  
Joonise nimetus:

Väiketähtlase kinnistu liitumine elektrivõrguga, Nabala küla, Kiili vald, Harju maakond LC3317.Tööprojekt

Asendiplaan



Address: Päevalille 2-2, Ülenurme, Tartumaa; 61714  
MTR: TEL002388  
Reg. nr: 12688881  
Telefon: +372 53726646  
E-mail: andres.pukka@elram.ee  
Projekteerija: Andres Pukka  
Kontrollis: Jaanus Kaldoja

Kuupäev: 02.02.2025  
Töö nr: 24-153  
Joonise nr: 001  
Mõõtkava: M1:500 A3