



**PÄÄSTEAMET**

**/\* ASUTUSESISEKS**

**KASUTAMISEKS**

Märge tehtud:

Kehtib kuni:

Alus:

Teabevaldaja: Päästeamet\*/

Ivari Rannamaa  
Rae Vallavalitsus  
info@rae.ee

Teie 29.02.2024 nr 6-1/1342

Meie 01.04.2024 nr 7.2-3.1/1161-2

**Detailplaneeringu esitamine  
kooskõlastamiseks (Rae küla Rae tee 16b  
ja Rae tee 16a kinnistute ja lähiala  
detailplaneering)**

Päästeseaduse § 5 lg 1 p 7 ja Planeerimisseaduse § 133 lg 1 alusel jätab Päästeameti Põhja päästkeskuse ohutusjärelvalve büroo inspektor Garri Mölder EP Majaprojekt OÜ poolt koostatud „Rae küla Rae tee 16b ja Rae tee 16a kinnistut“ detailplaneeringu tuleohutuseosa kooskõlastamata järgmisel põhjusel:

**1. Päästetehnika ligipääs ei vasta nõuetele.**

**Alus:** EVS 812-7:2018 p 14.1.4

**Selgitus:**

Kustutustööde ja päästetööde tegemiseks peab juurdepääsutee olema vähemalt 3,5 m laiune sõidutee, mis on soovitatav rajada ringsõiduna. Umbtee puhul peab tee lõpus olema päästesõidukite ümberpööramise võimalus, mis arvestab päästesõidukite pöörderaadiusi.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Garri Mölder

Ohutusjärelvalve büroo inspektor

Päästeameti Põhja päästkeskus