

LR6028 Tehase põik 12 liitumine madalpingel, Raasiku alevik Raasiku vald Harju maakond

Projekti kood: LR6028

TAOTLUSE ESITAJA

Nimi / ärinimi Vares, Alar			Isiku- või registrikood 38112162720
Kontaktaadress	Tänav / maja / korter Tallinn, Lydia Koidula tn, 24-6	Sihtnumber 10125	Maakond Harju maakond
	Telefon 5565 4322	e-post alar.vares@gmail.com	

VÕRGUÜHENDUSE ASUKOHT

Võrguühenduse kasutamise asukoht / aadress Tehase põik 12 Raasiku alevik Raasiku vald Harju maakond	Mõõtepunkti ID 38ZEE-00780931-H
Tarbimiskoht Eramu	Katastriüksuse number 65101:007:0502

SOOVITUD VÕRGUÜHENDUSE ANDMED

Pingeklass Madalpinge	Faaside arv 3	Amprite arv 20 A
Liitumispunkti asukoht 41: Kinnistu vahetus läheduses või kinnistul eraldi alusel asuvas liitumiskilbis ostja toitekaabli kingadel.		

TEHNILISE LAHENDUSE LÄHTEANDMED

Elektriline aadress	Toitealajaam	Toitefiider	Jaotusalajaam	Jaotusfiider
	RAASIKU 110/10	HARJU-JAANI:RAA	Nurga:(Aruküla)	
Kontaktisik projekteerimisalastes küsimustes	Elektrivõrgu insener Viktoria Mamai, Viktoria.Mamai @enefit.ee, tel. +372 5156270			
Projekteerimistöö vastuvõtja	Projekti vastuvõtmine toimub EPP-keskkonnas.			
Projekt vaja kooskõlastada	Elektrilevi OÜ volitatud esindajaga (e-teeninduses https://www.elektrilevi.ee/et/teenused/projektide-kooskolastamine) ning teiste asjast huvitatud organisatsioonide ja maavaldajatega.			
Märkused	Trimble NIS rakendusplaan "406328 Tehase". Kesktihe varustuskindluse piirkond.			

EELDATAVAD TÖÖDE MAHUD

Töö kirjeldus	Projekteeritav	Demonteeritav
Madalpingeliin		
Arvesti tüüp (PLC/P2P)	PLC - 1 tk	
Lisa 1:		

- Projekteerimisel lähtuda Elektrilevi OÜ ja Enefit Connect OÜ nõuetest ja hankedokumentidest: [https://www8.energia.ee/public/ee043.nsf/PKDE?OpenView, sh „J352](https://www8.energia.ee/public/ee043.nsf/PKDE?OpenView,sh„J352) Elektripaigaldise projekti koostamise juhend“.
- Maakasutusõiguse lepingute sõlmimiseks koostada projektile EPP keskkonnas vastav alamtellimus (raamleping).
- Maakasutusõiguse lepingute sõlmimiseks pöörduda Eesti Energia õigusteenistuse maateenuse spetsialisti poole (3-poolne koostööleping).
- Kui tööde käigus selgub vajadus muuta tööde mahtu/maksumust võrreldes tellimuse ja/või lähteülesandega, tuleb see eelnevalt kooskõlastada Enefit Connect OÜ-ga.
- Projektiga seotud osapoolte esitatavad tavapärasest erinevad nõuded tuleb eelnevalt kooskõlastada Enefit Connect OÜ-ga.
- Liitumispunkti asukoha tüübi muutumisel vormistada vastav muudatus vormil V2181.

Lisa 2:

LR6028 mahus:

1. Tehase põik 12 kinnistu liitumine projekteerida lähtudes investeringuprojektist IP4865 ja allpool oleva projekti (394081(LR4862)) raames.
2. Tehase põik 12 kinnistu piirile projekteerida kahekohaline liitumiskilp LK197867soklil peakaitsmega 3x20.

Lisa 3:

AS406328.pdf, AS406328.dxf

KOOSTAJA

Nimi

Viktoria Mamai

Kuupäev

11.04.2022