



TERVISEAMET

Terviseohutuse hinnang
Nr 12.5-5/20/897-3

Hinnangu koostamise kuupäev: **18.12.2020**

Hinnangu taotleja: **Keila Sotsiaalkeskus, registrikood 75014468, Keskväljak 17, Keila, 76605 Harjumaa**

(nimi, isikukood/registrikood, elukoht/asukoht)

Välja antud: **Keila Sotsiaalkeskus, registrikood 75014468, Pargi 30, Keila, 76607 Harjumaa**

(asutuse nimi, registrikood, tegevuskoha aadress)

Asutuse tegevusala(d): **Päevahoiuteenus mäluhäiretega eakatele**

Hinnangu saamiseks esitatud dokumentide loetelu

- ☒ andmed hinnatavate hoonete, ruumide sisustuse kohta
- ☒ joogivee analüüs
- ☒ valgustustiheduse mõõtmise protokoll
- ☒ ventilatsiooni ja muude tehnoseadmete mõõtmistulemused
- ☒ töötajate tervisetõendid
- ☒ ruumiplaan
- ☒ üürileping

(muude esitatud dokumentide loetelu)

Terviseohutuse hindamine toimus vastavalt järgmistele õigusaktidele

- ☒ sotsiaalhoolekande seadus
- ☒ rahvatervise seadus
- ☒ nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seadus
- ☒ tarbijakaitseseadus
- ☐ sotsiaalministri 20.07.2007. a määrus nr 59 „Tervisekaitsenõuded asendushooldusteenusele pere- ja asenduskodus“
- ☐ sotsiaalministri 12.03.2007 a. määrus nr 28 „Tervisekaitsenõuded lapsehoiuteenusele“
- ☐ sotsiaalkaitseministri 21.12.2015.a määrus nr 75 „Tervisekaitsenõuded erihoolekandeteenustele ja eraldusruumile“
- ☐ sotsiaalministri 09.01.2001. a määrus nr 4 „Laste hoolekandetasutuse tervisekaitsenõuded“
- ☒ sotsiaalministri 03.04.2002 nr 58 „Täiskasvanute hoolekandetasutuse tervisekaitsenõuded“
- ☐ sotsiaalministri 15.01.2008 määrus nr 8 „Tervisekaitsenõuded toitlustamisele koolieelses lastetasutuses ja koolis“
- ☐ sotsiaalministri 14.11.2002. a määrus nr 131 „Tervisekaitsenõuded toitlustamisele tervishoiu- ja hoolekandetasutuses“
- ☒ sotsiaalministri 24.09.2019 määrus nr 61 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid“
- ☒ sotsiaalministri 04.03.2002 määrus nr 42 „Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid“
- ☐ sotsiaalministri 21.12.2015 määrus nr 65 „Erihoolekandeteenuste maksimaalne maksumus, kulude koostisosad ning riigieelarvest makstava tasu maksamise tingimused ja kord“
- ☐ keskkonnaministri 16.12.2016 määrus nr 71 „Välisõhus leviva müra normtasemed ja mürataseme mõõtmise, määramise ja hindamise meetodid“
- ☐ Vabariigi Valitsuse 15.03.2007 määrus nr 80 „Tervisekaitsenõuded ujulatele, basseinidele ja veekeskustele“
- ☒ Ettevõtlus- ja infotehnoloogiainistri 29.05.2018 määrus nr 28 „Puudega inimeste erivajadustest tulenevad nõuded ehitisele“

Terviseohutuse hinnang¹

Keila Sotsiaalkeskus pakub päevahoiuteenust mäluhäiretega eakatele aadressil Pargi 30, Keila, Harjumaa. Teenust osutatakse Keila Haigla 2-korruselise D-korpuse II korrusel ruumides nr 265 ja 264 hoovipoolne osa. Tegevusteks kasutatakse ruume nr 243 (saal), 244 (köök), 245 (käsitöötuba) ja 253 (päevakeskuse ruum). Lisaks on klientidele garderoob, 2 tualettruumi kätepesuvõimalusega ja 1 inva tualettruum. Kõik ruumid on vastavalt tegevustele viimistletud ja sisustatud.

Hoonesse sisenemisel ja teenuseosutamise ruumides on arvestatud liikumispuuetega inimeste vajadustega: hoonesse sissepääsul on pandus, korruste vaheliseks liikumiseks on hoones lift ning teenuseosutamise kohas on invatualettruum.

Joogivee kvaliteet ja esitatud ruumide tehisvalgustuse tugevused vastavad nõuetele. Hoones on nõuetele vastav sundventilatsioon ning igas vabaajaveetmise- ja tegevusruumis vähemalt üks avatav aken. Tehnoseadmete poolt tekitatav müratase vastab nõuetele ruumides 245 ja 265.

Puuduvad andmed enamus ruumide (ruumid nr 264, 253, 244, 243 ja tualettruumid) tehnokommunikatsioonidest põhjustatud müratasemete kohta. Seega pole võimalik hinnata nende vastavust nõuetele.

Kohtade arv teenuse osutamise kohas on 5 klienti.

(allkirjastatud digitaalselt)

Gea Metus
vaneminspektor
Põhja regionaalosakond

794 3711 gea.metus@terviseamet.ee

¹ Hinnang kajastab hinnatava asutuse hetkelist (hinnangu koostamise kuupäevalist) terviseohutuse alast olukorda. Muudatuste korral, mis võivad asutuse terviseohutuse alast olukorda mõjutada või muuta kaotab käesolev hinnang kehtivuse