

From: Andres Neeme [mailto:andresn@resand.ee]
Sent: Thursday, October 12, 2017 12:15 PM
To: Pille Pluumo <Pille.Pluumo@rescue.ee>
Subject: RE: Ettekirjutus Kesk 42

Päästeamet
Lõuna Päästekeskus

Tere.

Põlva Käsipalliklubile kuulub hoone asukohaga Kesk 42, Põlva.
Kesk 42 hoone on ehitatud nõukogude ajal, sellel ajal kehtinud normide ja ehitustavade järgi. Täna on seadusandlus muutunud ja nimetatud hoone ei vastanud mitmeski punktis tänapäevastele Päästeameti nõuetele. Hoone kohta on tehtud ettekirjutusi puuduste likvideerimiseks.

Jõudu mööda oleme püüdnud neid täita ehkki see on omanikule osutunud väga keeruliseks finantsilises mõttes. Oleme varasemalt renoveerinud tuletõrje vesikud, hoolitsenud esmaste tulekustus vahendite korrasoleku eest. Samuti on üksjagu rentnike ise nende ruumides parendanud tulekahjusignalisatsiooni osa. Suurema investeeringuna oleme saanud korda evakuatsioonitrepikojad paigaldades selleks ettenähtud tuletõkkeuksed.

Põlva Käsipalliklubi on mittetulundusühing ja klubi tegevus toimub peamiselt sponsorite ja toetajate abil. Kesk 42 hoone renditulud ei ole suured, need ei võimalda teha hoones vajaminevaid investeeringuid korraga.
Eelnevate selgituste taustal palun Teil pikendada meie antud ettekirjutuse täitmise tähtaegasid 3-e aasta võrra.

Lähiajal saame ise panustada sellega, et likvideerime mõnel pool rentnike poolt trepikodadesse ladustatud asjad, mis sinna ei kuulu, teostame tulekustutite kontrolli, teostame evakuatsioonivalgustite kontrolli.

Lugupidamisega,
Andres Neeme
Põlva Käsipalliklubi juhatuse liige
5156157
andresn@resand.ee

From: Pille Pluumo [mailto:Pille.Pluumo@rescue.ee]
Sent: Wednesday, October 11, 2017 3:12 PM
To: andresn@resand.ee
Subject: Ettekirjutus Kesk 42

Tere!

Vastavalt meie telefonvestlusele, saadan Teile viimase ettekirjutuse pikenduse, mille kohta ootan Teilt motiveeritud taotlust.

Lisaks juhin tähelepanu, et ettekirjutuses märgitud puudustele täheldasin tänasel kontrollreidil veel tuleohutusalasid puudusi, mis vajavad kiiret likvideerimist.

1. Tulekustutite kontrolltähtaeg möödunud
2. Evakuatsioonitrepis alla ladustatud põlevmaterjal
3. Tuletõkkeuks(kohviku juures) avatud asendis

Lisaks palun selgitada kõigile rentnikele nende kohustusi ja tegevust tuleohutusalaselt (põlevmaterjalide ladustamine, tuletõkkeuste eesmärgipärasust, käitumine tulekahjusignalisatsiooni rakendumisel jne) ning määrata vastustus. Edaspidistel kontrollreididel avastatud tuleohutuslaste puudumiste fikseerimisel rakendame väärtetoimetluse asjaosaliste suhtes.

Lugupidamisega

PÄÄSTEAMET

Lõuna päästkeskus

Pille Pluumo
Ohutusjärelvalve büroo
juhtivinspektor
mob: +372 507 4079
tel: +372 799 8604

Lao 17, Põlva, 63306, Eesti
www.paasteamet.ee

