



Rae Vallavalitsus
info@rae.ee
Aruküla tee 9
75301, Harju maakond, Rae vald,
Jüri alevik

Teie 08.01.2025

Meie 20.01.2025 nr 7.1-2/25/360-2

Aruküla-Lasnamäe 110 kV õhuliini L164 ja L165 ehitusteatise kooskõlastamata jätmine

Olete esitanud Transpordiametile kooskõlastamiseks Harju maakonna Rae valla territooriumil paikneva Aruküla-Lasnamäe 110 kV õhuliini L164 ja L165 (EHR kood 220538807) rekonstrueerimise ehitusteatise nr 2411201/30166 v02 (menetlus nr 464323).

Rekonstrueeritav Aruküla-Lasnamäe 110 kV õhuliini L164 ja L165 (edaspidi tehnovõrk) kulgeb Raasiku, Rae ja Jõelähtme valla ning Tallinna linna territooriumil.

Tehnovõrgul on puutumus järgmiste riigiteedega:

11 Tallinna ringtee km 2,47 (Rae vald)

11110 Nehatu-Loo-Lagedi tee km 3,18 (Jõelähtme vald)

11302 Lagedi-Kostivere tee km 2,58 (Jõelähtme vald)

11300 Lagedi-Aruküla-Peningi tee km 9,20 (Raasiku vald)

Ehitusteatise aluseks on „110 kV L164 ja L165 õhuliini rekonstrueerimine“ projekt (AS Connecto Eesti, töö nr 661) (edaspidi Projekt), millega on kavandatud asendada kõik olemasolevad juhtmed ja mastid.

Projekti kooskõlastamine Raasiku ja Jõelähtme valla halduspiirides teostatakse antud omavalitsuse ehitusteatise või eraldi EHRi välise kooskõlastuse menetluses.

Võttes arvesse oluliste puuduste esinemist projektis ning ehitusseadustiku § 70 lg 2 ja lg 3 ja lähtudes kliimaministri 17.11.2023 määrusest nr 71 „Tee projekteerimise normid“, **jätame ehitusloa kooskõlastamata** ning esitame alltoodult oma selgitused ja põhjendused:

1. Asendiplaanilt ei leia seletuskirja punktis 3.1 viidatud liiklusmärke, mis keelavad riigiteel sõidukite peatumise 110 kV elektriliinide kaitsevööndis.
2. Riigiteega nr 11 ristumise joonisel on kajastatud õhkvaheki riigitee teljest, kuid gabariidi nõue peab olema tagatud kogu sõidutee ulatuses, seega palun kajastada joonisel vähimat sõidutee ja õhuliini õhkvaheki. Joonisel ei ühti pingestatud 110 kv õhuliini juhtme värvus tingmärkide loendis olevaga.
3. Tulenevalt asjaolust, et projekti alasse jääb Rail Baltic Estonia OÜ lõigu Tallinn-Rapla alalõik Muuga-Soodevahe (DS2-DPS3), siis palun kaasata ehitusteatise menetlusse ka Rail Baltic Estonia OÜ ja Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet.

Juhime tähelepanu, et seoses Rail Baltic trassi ehitusega on vajalik tulevikus riigitee T11 Tallinna ringtee ramp nr 3855 Lepiku ühendustee (sh tee valgustus) ümber ehitada (skeemil ligikaudne paiknemine) ning olemas olev keskpinge mast ümber tõsta (skeemil punane ring). Transpordiamet on 26.07.2023 kirjaga nr [8-1/21-024/11703-2](#) väljastanud tehnilised tingimused riigitee nr 11 Tallinna ringtee Lepiku ühendustee nr 3855 km 0,3-0,6 ümberehitamise põhiprojekti koostamiseks.



Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Arvo Veltri

peaspetsialist

planeerimise osakonna tehnovõrkude üksus

Annika Matson

54620384, Annika.Matson@transpordiamet.ee