

NR	NIMETUS	TEH. ANDMED	TK
1	Pumpla korpus	klaasplast	1
2	Lukustatav teenindusluuk	plast/Al/malm	1
3	Käsipuu	AISI 304	1
4	Õhutustoru	PVC/AISI 304	1
5	Kaabli läbiviik	De50, PVC	3
6	Tõsteaas	Fe	2
7	Redel	AISI 304	1
8	Restluugiga täisplatvorm	klaasplast	1
9	Survetorustik	DN100, AISI 304	1
10	Kummikiilsiber	DN100, PN10	2
11	Tagasilöögiklapp	DN100, PN10	2
12	Äärikuga väljundtoru	DN100, PN10	1
13	Sissevoolutoru	De100, PVC	1
14	Voolurahusti	klaasplast	1
15	Vabaäärik	silumiin	7
16	Tõstekett	AISI 316	2
17	Pumba jalg koos kiirlukustusliitmikuga	malm	2
18	Pumba juhtsiin	AISI 304	4
19	Ujuklülit	PP	4
20	Juhtimiskeskus	avariisignaalliga	1
21	Sukelpump	Q=5 l/s, H= 5m	2

MÕÖDUD					
D	Pumpla läbimõõt (x)	1200			
H	Pumpla kõrgus	3560 mm			
A	Survetoru kõrgus	1910 mm	De110	nurk	0°
B 1	Sissevoolutoru kõrgus	2960 mm	De250	nurk	110°
B 2	Sissevoolutoru kõrgus	mm	De	nurk	
B 3	Sissevoolutoru kõrgus	mm	De	nurk	


Sisenevate torude nurki mõõdetakse survetorust päripäeva.

MÄRKUSED:

- Joonise alusena on kasutatud Fertil OÜ joonist "pumpla."

Muudatus		Muudatuse sisu				Teostas	Kuupäev
TÖÖ NR.	STAAD.	JOONISE NR.	VER.	MÕÕTKAVA	JOONISE NIMETUS		
2456	PP	VK-7-04	v01	-	Sademeveekanaliseerimise pumpla		
TÖÖ NIMETUS						Kinnistu kanalisatsioon	
ADDRESS						Massiaru koolimaja (21302:003:0089)	
						Massiaru küla, Häädemeeste vald, Pärnu maakond	
JUHATAJA	Janek Nugis				04.03.2025		
INSENER	Reigo Ritso				04.03.2025		
KONTROLLIS						FAILINIMI 2456_pp_vk-7-04_v01_sk-pumpla_2024-03-04.dwg	

**INSENERIBÜROO
NUGIS oü**



Reinu tee 31c, 71020 Viljandi
 tel: (+372) 5590 6542
 e-post: info@ibnugis.ee
 veebileht: www.ibnugis.ee
 reg. nr. 14523977
 MTR EEP004089, FPR000541