



PÄÄSTEAMET

Külliki Kiiver  
Häädemeeste Vallavalitsus  
haademeeste@haademeeste.ee

Teie 10.09.2024 nr 6-1/41-4

Meie 20.09.2024 nr 7.2-3.4/5853-1

**Reiu külas Orase kinnistu  
detailplaneeringu tuleohutuse osa  
kooskõlastamisest keeldumine**

Austatud Külliki Kiiver

Päästeameti Lääne päästkeskus jätab kooskõlastamata Evox OÜ poolt koostatud töö nr DP-EX080923 Pärnu maakond, Häädemeeste vald, Reiu küla, Orase kinnistu detailplaneeringu järgmisel põhjusel:

Planeeringu seletuskirjas on kirjeldatud hoonete kaugused planeeritud hoonestusalast. Kirjeldamata hoonete kaugused planeeringuala siseselt. Kui hooned planeeringualal asuvad üksteisele lähemal kui 40 meetrit, siis ei saa kasutada leevendust, viidates lähimale nõuetekohasele veevõtukohtale.

Välise kustutusvee tagamine tuleb lahendada vastavuses Siseministri 18.02.2021 määrus nr 10 „Veevõtukohta rajamise, katsetamise, kasutamise, korrashoiu, tähistamise ja teabevahetuse nõuded, tingimused ning kord“ sätestatule.

Alus: TuOS § 23 lg 2.

Päästeameti Lääne päästkeskuse kooskõlastamisest keeldumine on sisult menetlustoiming. Üldjuhul saab haldusmenetluse toimingut vaidlustada koos haldusaktiga (sisulise otsusega) - antud juhul on vaide või kaebuse esitamine võimalik pärast Häädemeeste Vallavalitsuse otsust.

Lugupidamisega  
(allkirjastatud digitaalselt)  
Anastasia Sutt  
Ohutusjärelvalve büroo  
inspektor  
Lääne päästkeskus

Anastasia Sutt  
+372 4447836  
anastasia.sutt@rescue.ee