

PROJ. VÕIMSUS KOKKU:


Proj. võimsus ≈275 W:

L1: P=75 W; I=0,3 A

L2: P=125 W; I=0,5 A

L3: P=75 W; I=0,3 A

TINGMÄRGID:




Olemasolev tänavavalgustuse elektripaigaldis
Projekteeritud tänavavalgustuse elektripaigaldis
Projekteeritud tänavavalgustuse maandus

MÄRKUSED:

- Projekteeritud valgustite toide võtta olemasolevast Vasalemma kooli sissesõidutee nurgas asuvalt välisvalgustuse õhuliini mastilt.
- Tee valgustuseks kasutada Vizulo Mini-Martin tüüpi valgusteid.
- Projekteeritud valgustite paigutus on näidatud joonisel EL-4-01.
- Joonisel näidatud mastide PEN-juhid maandada vastavalt joonisele EL-7-02.
- Projekteeritud leedvalgustite toiteks paigaldada 0,4 kV maakaabel AXPK 4G25 mm².
- Skeemil antud kaablite reaalsed pikkused.

Ühendusskeem mastis ja valgustis



| | | | | | | |
|--|-----------|------------|---|------------------|-------------------------|---------------------------|
| Edites OÜ Rg-kood 11532243 MTR TEL001063 www.edites.eu info@edites.eu | | | Tellija Lääne-Harju Vallavalitsus | | Projekti number 2413 | Joonise number EL-7-01 |
| EDITES ENGINEERING LIGHTING | | | Projekti nimi/ aadress Riigitee nr 17 Keila-Haapsalu tee km 15,31-15,42 ja bussipeatuste valgustus | | | |
| | | | Harju maakond, Lääne-Harju vald, Lemmaru küla, Vasalemma kool ja 17 Keila-Haapsalu tee | | | |
| | | | Joonise nimi Tänavavalgustuse elektriskeem | | | |
| Projektijuht | S. Knäzev | 18.07.2024 | | (+372) 5650 0790 | Projekti staadium | TP |
| Projekteerija | S. Knäzev | | | | Joonise mõõtkava | |
| Kontrollija | S. Knäzev | | | | Leht | 1 / 1 |