



TERVISEAMET

Ehitisregistri menetluskeskkond
Saaremaa Vallavalitsus
noreply@e-ehitus.ee

Teie 26.02.2025 nr menetlus nr: 471398

Meie 05.03.2025 nr 9.3-1/25/690-6

Ehitusloa taotlus nr 2511271/00816
Kuressaare Rohu tn 4 lasteaed

Projekti nimetus: Õhk-õhk soojuspumpade paigaldamine Rohu tn 4 lasteaiale

Ehitise aadress: Rohu tn 4, Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond

Projekti staadium: Eelprojekt.

Tellijä andmed: Saaremaa Vallavalitsus

Projekteerija: SP Ehitusteatis OÜ

Terviseohutuse hindamine toimus vastavalt järgmistele õigusaktidele ja standarditele:

- ☒ rahvatervise seadus;
- ☐ tarbijakaitseseadus;
- ☐ Vabariigi Valitsuse 30.05.2013 määrus nr 84 „Tervisekaitsenõuded koolidele“;
- ☒ Vabariigi Valitsuse 06.10.2011 määrus nr 131 „Tervisekaitsenõuded koolieelse lasteasutuse maa-alale, hoonetele, ruumidele, sisustusele, sisekliimale ja korrashoiule“;
- ☐ sotsiaalministri 20.07.2007 määrus nr 59 „Tervisekaitsenõuded asendushooldusteenusele pere- ja asenduskodus“;
- ☐ sotsiaalministri 12.03.2007 määrus nr 28 „Tervisekaitsenõuded lapsehoiuteenusele“;
- ☐ sotsiaalkaitseministri 21.12.2015 määrus nr 75 „Tervisekaitsenõuded erihoolekandeteenustele ja eraldusruumile“;
- ☐ sotsiaalministri 09.01.2001 määrus nr 4 „Laste hoolekandenasutuse tervisekaitsenõuded“;
- ☐ sotsiaalministri 03.04.2002 määrus nr 58 „Täiskasvanute hoolekandenasutuse tervisekaitsenõuded“;
- ☐ ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 29.05.2018 määrus nr 28 „Puudega inimeste erivajadustest tulenevad nõuded ehitisele“;
- ☒ sotsiaalministri 04.03.2002 määrus nr 42 „Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid“;
- ☒ keskkonnaministri 16.12.2016 määrus nr 71 „Välisõhus leviva müra normtasemed ja mürataseme mõõtmise, määramise ja hindamise meetodid“;
- ☐ sotsiaalministri 24.09.2019 määrus nr 61 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ja analüüsimetodid ning tarbijale teabe esitamise nõuded1“

Terviseameti eelneva hinnangu andmisel tehtud märkusele on vastutav isik Rauno Pärn lisanud seletuskirja 5.4, et ruumide jahutamine siis kui inimesed viibivad ruumis toimub ainult kõige madalamas astmes, kuna tugevamalt peale puhuv külm õhk võib lapsed haigeks teha. Suuremasse astmesse võib agregaadid panna ainult siis, kui ruumides kedagi ei ole ja jahutada ruumid magamise ajaks õigele temperatuurile. Enne seadeldiste käitamist instrueeritakse ka lasteaias õpetajaid, kes jäävad agregaatide peakasutajateks. Tugevamaid puhumisastmeid ei soovita paigaldada nagunii kasutada, eriti veel kui inimesed ruumis viibivad.

Terviseohutuse hinnang:

Terviseamet lisab kooskõlastusele märkuse, et ruumide tehnoseadmete müra koolieelse lasteasutuse rühma- ja magamisruumides peab vastama sotsiaalministri 04.03.2002 määrus nr 42 "Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid" § 7 lg 5 sätestatud normtasemele.

Projekt on kooskõlastatud tingimustega.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Piret Tõll
vaneminspektor (keskkonnatervis)

Piret Tõll
58339462 Piret.Toll@terviseamet.ee