



**TARBIJAKAITSE JA
TEHNILISE JÄRELEVALVE
AMET**

Transpordiamet
Valge tn 4/1
11413 Tallinn
Harju maakond

Teie: 14.11.2024 nr 8-1/24-004/19523-1

Meie: 18.11.2024 nr 16-12/22-17014-005

**Riigitee 24112 Jaska–Võhma tee km 4,535
asuva Reegoldi viadukti rekonstrueerimise
ehitusloa eelnõu kooskõlastamine**

Edastasite Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametile (TTJA) 14.11.2024 kirja nr 8-1/24-004/19523-1, millega soovisite kooskõlastust riigitee 24112 Jaska–Võhma tee km 4,535 asuva Reegoldi viadukti rekonstrueerimise ehitusloa eelnõule.

Projekti eesmärk on riigimaantee nr 24112 Jaska–Võhma km 4,535 asuva Olustvere –Jaska raudteeviadukti rekonstrueerimine ning viadukti pealisehituse asendamine uue, kaasaegseid koormuseid kandva lahendusega, koos sõidumugavuse ning liiklusohutuse taseme tõstmisega.

TTJA kooskõlastab riigitee 24112 Jaska–Võhma tee km 4,535 asuva Reegoldi viadukti rekonstrueerimise ehitusloa eelnõu järgmiste tingimustega:

1. Vastavalt EhS §-le 73 tuleb raudtee kaitsevööndis ehitamiseks taotleda luba nii raudteevaldajalt kui ka Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametilt (TTJA). Loa taotlemiseks TTJA-lt palume vähemalt 30 päeva enne tööde algust saata aadressile info@ttja.ee raudteevaldaja kirjalik nõusolek, projekti seletuskiri ning asendiplaan.
2. Raudtee kaitsevööndis tehtavate tööde käigus ei tohi rikkuda majandus- ja taristuministri 09.11.2020 määruses nr 71 „Raudtee tehnokasutuseeskiri“ viidatud raudtee ehitusgabariidi nõudeid. Ehitusgabariit on rööbastee teljega risti oleval tasandil kujutatud piirjoon, millest sissepoole ei tohi ulatuda ükski ehitise või seadme osa (erandiks võivad olla seadmed, mis on ette nähtud vahetuks koostööks raudteeveeremiga). Raudtee kaitsevööndis ehitise ehitamisel tuleb arvestada raudteeveeremist tulenevate mõjudega, sh võimaliku vibratsiooniga. Raudtee kaitsevööndis on keelatud ohustada liiklust ja takistada nähtavust raudteel.
3. Palume ehitusloa menetlusse kaasata ka raudteevaldaja.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Liina Roosimägi
ehituse tegevusõiguse talituse juhataja

Maarja Moks +372 667 2063
maarja.moks@ttja.ee