



TINGMÄRGID ASENDIPLAANIDEL:

- Projekteeritud mp õhuliini asendus
- | Projekteeritud tõmmits
- Katastrirüksuse piir

Olemasolev õhuliin 4xA-50 asendada vahemikus MAJ - mast 6 kaetud juhtmega AMKA 3x70+95, L=418m

Mastil 6 olemasolev tõmmits asendada 2 uue tõmmitsaga

34202:001:0390  
Aasajõe

X = 6527550  
Y = 505450

Projekt <b>Alajaama HEINO:(Risti) F1 ja F2 rekonstrueerimine, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond (JT1005)</b>				Tellija <b>Elektrilevi OÜ</b>	
Joonis <b>Üldasendiplaan</b>				Joonise nr <b>003</b>	
Projekteeris	<b>Ivo Rohula</b>		56 761 280	Mõotkava	M 1:500
Kontrollis	<b>A.Erik</b>		53 090 199	Staadium	Tööprojekt
E-post estonia@leonhard-weiss.com Telefon +372 601 2285 Registrikood 12083348				Keel	Leht
				EST	3
					Lehti 4