



- MÄRKUSED:**
- PAIGALDADA JOTUSKILBILE KÄO TEE 2 JK:JK27883 JADAVINNAKLÜLITI FIIDRI VABALE KOHALE UUE MAAKAABLI MPL414767 ÜHENDAMISEKS.
  - PAIGALDADA UUS MAAKAABEL AXPK 4G50, KAABLI TUNNUS - MPL414767, JAOTUSKILBIST KÄO TEE 2 JK:JK27883 KUNI UUE LK223834. KAABEL PAIGALDADA HALJASTUSALAL, SÜGAVUSEL min. 0,7m KAITSETORUS PVC, ø110, 450N. KUUSALU-VALKLA TEE KINNISTUL TEEMAAL PAIGALDADA KAABEL KINNISEL MEETODIL min. 1,5m SÜGAVUSEL KAITSETORUS PE, ø110, 1250N. KÄO TEE KINNISTUL MAHASÕIDU TEE ALL PAIGALDADA KAABEL KINNISEL MEETODIL, SÜGAVUSEL min. 1,0m, KAITSETORUS PE, ø110, 750N. KAABLI PIKKUS - 3+133+3m.
  - PAIGALDADA UUS 1-KOHALINE LIITUMISKILP LK223834 KOOS PLC ARVESTIGA NING PEAKAITSMEGA 3x25A, RANNAMETSA KINNISTU PIIRIL.
  - VAJADUSEL EEMALDADA PUUD JA PÕÕSAD UUE LIITUMISKILBI PAIGALDAMISE ASUKOHAL
  - KILBI PAIGALDADA VASTAVALT TOOTJA JUHISELE.
  - TÖÖDE KÄIGUS RIKUTUD KATTED TAASTADA ENDISELE TASEMELE. **TEHNOVÕRKUDE TEEMAAL PAIGALDAMISEL ON KÕRVALEKALDED KOOSKÕLASTATUD PROJEKTIST KEELATUD.**
  - JÄLGIDA KP VÕRGUKAABLI RISTUMISED UUE MAAKAABLI PAIGALDAMISEL.

Tähis	Kuupäev	Projekteerija	Muudatuse kirjeldus

<p>Laki 13, 12915 Tallinn Tel. 659 8970, Faks 654 6714 EL10303995-0001 kh@energia-konsult.ee</p>	Tellija	Elektrilevi OÜ	Projekti nr.	LR9906			
	Töö nimi	Rannametsa, Salmistu küla, Kuusalu vald, Harju maakond liitumine madalpingel	Joonise nr.	EL-4-01			
	Kontrollis	T. Roosna	10.2023	staadium		leht/lehti	Möötkava
	Projekteeris	D.Kondaev	10.2023	TP		1/2	1:500:A3
Faali nimi	LR9906_TP_EL-4-01_asendiplaan.dwg		Joonise nimi	Asendiplaan			