

Proj. 0,4kV maakaabel kaitsetorus (MPL434635)

-AXPK 4G50, $L_{trass}=6m$, $L_{kaabel}=10m$

-Ø110mm, 750N $L_{trass}=6m$, $L_{toru}=6m$

Kaabel paigaldada 1,0m sügavusele

Proj. 0,4kV Jaotuskilp JK69624

-min. 3 kohaline

Tõsta ümber olemasolev maakaabel 149374

jaotuskilpi

Taastada LK168882 toide AXPK4G25 kaabliga

25301:022:0003
Vase tn 20

25301:022:0005
Vase tn 22

25101:001:0768
Vase tänav

Proj. 0,4kV Liitumiskilp LK233445

-Tarbjad: Vase tn 5

-Kilbitüüp: 1-kohaline;

-Peakaitse 3x10A

Proj. Tarbjaakaabli reservtoru

-Ø110mm, 450N, $L_{trass}=2m$, $L_{toru}=2m$

-Toru paigaldada maapinnast 1,0m sügavusele

-Toru üks ots tuua maa peale ja toru mõlemale otsale paigaldada kaitsekork

25301:022:0001
Vase tn 5

Olemasolevad rajatised:

←→ 0,4kv maakaabel

W1

Projekteeritud 0,4kV maakaabel

TINGMÄRGID:

Projekteeritud 0,4kV maakaabel
Projekteeritud Jaotus-/liitumiskilp

Kinnistu piir

MÄRKUSED:

1. Käesolev projekt on koostatud lähtuvalt Elektrilevi OÜ tellimusele ja lähteülesandele nr. 480517.

3. Kõik ehitus- ja elektritööd teostada kooskõlas kehtivate ehitusnormide ja eeskirjadega.

4. Kaablitrass puhastada vajadusel vajalikus ulatuses puudest/võsast ja kividest.

5. Kaablite ristumisel või lähedasel kulgemisel olemasolevate tehnovõrkudega lähtuda vastava tehnorajatis kaitsevõõndis tegutsemise korra, projekti kooskõlastuses kirjeldatud tingimustest ja pidada kinni normidekohastest vahekaugustest. Projekteeritud kaugküttetorustiku kaitse alal maksimaalne paigaldussügavus 0,7m

6. Kaevetööde järgselt taastada pinnase ja katendite endine olukord ja korrastada ehitusjälgjed. Pinnase täitmisel arvestada hilisemat vajumist, tagasitõõeldav pinnas tihendada.

7. Projekteeritud võrgu elektrilisi parameetreid ja maanduseid vaadata jooniselt LC2729-2 Elektriline skeem.

Projekt:

Ida-Virumaa, Jõhvi vald Jõhvi linn Vase tn 5 elektriliitumine

Tellija:

Elektrilevi OÜ

Töö nr:

LC2729

Joonis:

Asendiplaan

Joonise nr:

LC2729-1



AS Connecto Eesti
Registrikood: 10722319
Tuisu tn 19, 11314 Tallinn
tel. 606 3100
info@connecto.ee
www.connecto.ee

Projekteeris

Erki Pääro

Kontrollis

Priit Mürsepp

Möötkava:

1:250

Leht

Lehti

Stadium:

TP

1

1