



Tähistused

- Projekteehtiv KP kaabellin
- Olemasolev MP õhuliin
- Raieala
- Puurimiskaevik
- Kinnisel meetodil paigaldatav toru
- Projekteeritav mast
- Olemasolev valguskaabel
- Olemasolev sidekaabel

- Märkused:**
1. Maskaabel paigaldada 0,7m sügavusele, ristumisel sõiduteega 1m sügavusele ja 750m torusse. Ristumisel teha tehnoloogilise paigaldada maskaabel torus ja teha nõuavad vahetussõlmed. Ristuvale tehnoloogile lähemal kui 2m kaevata kasti.
 2. Pilete kaeveldõde lõpu saavutada töödete viimendum olukorras. Täpsustada katted.
 3. Paigaldada ja ehitustööd juhendada ko. projektist, kehvatvõet eeskäigadest ja Elektrilvi OU ning teiste asjaomaste organisatsioonide koostööstamael esitatud nõuetest.
 4. Elektrikaabli sügavus riigete maskusausel minimaalselt 1,0m, ristumisel riigitega 1,5m.

Projekt		Eksko IX-etapp, Viljandi vald, Viljandi maakond		Töö	
LEONHARD WEISS		Elektrikaabli paigaldise plaan		Enfrit Connect OÜ	
E-paas: www.leonhardweiss.com		Kaitse: Kaitse		M 1:500	
Tel: +372 61 2200		Kaitse: Kaitse		M 1:500	
Projekt: 1208348		Kaitse: Kaitse		M 1:500	