



**TRANSPORDIAMET**

AS Tariston  
tariston@tariston.ee  
Toompuiestee 35  
10149, Tallinn, Harju maakond

Meie 21.06.2024 nr 8-1/22-086/11019-1

**Lepingu nr. 3.2-3/23/514-1 Tööde lepinguga  
vastavusse viimise nõue**

Austatud hr Madis Saadik

Transpordiameti ja AS Tariston vahel on 19.03.2023 sõlmitud leping 3.2-3/23/514-1 riigitee nr 2 (E263) Tallinn – Tartu – Võru – Luhamaa km 135,5-141,9 Neanurme – Pikknurme 2+1 teelõigu ehitus.

19.06.2024 teostas Transpordiamet koos Riigi Tugiteenuste Keskusega kõnealuse objekti paikvaatluse, mille tulemusel avastati, et tööde käigus on ohutussaarte ehitusel kasutatud ainult halli värvi „Nunna“ sillutiskivi. Tööde aluseks olevas projektis „Põhimaantee 2 (E263) Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa km 135,5-141,9 asuvale Neanurme-Pikknurme lõigule 2+1 möödasõidualade ehituse põhiprojekt“ asendiplaanil on toodud, et halli värvi kivi kasutatakse ainult jalakäijate teeületuskohtades ning ülejäänud alal peaks olema punane kivi.

Vea avastamisel tegime kirjalikult päringu nii töövõtjale kui ka omanikujärelevalvele. Nii töövõtja kui ka omanikujärelevalve tunnistasid, et kahetsusväärset on jäänud antud asjaolu märkamata. Selgituseks toodi, et värvuse nõue on toodud ainult asendiplaani joonisel ning seda ei ole märgitud ei mahutabelites, kululoendis ega seletuskirjas.

Eelnevast lähtuvalt esitame käesolevaga töövõtjale nõude tööde vastavusse viimiseks sõlmitud lepinguga. Töövõtja kohustub paigaldama punased „Nunna“ sillutiskivid vastavalt projektile. Tellija määrab puuduste likvideerimise tähtjaks 08.07.2024. Kui töövõtja ei teosta töid tähtjaks rakendab tellija lepingus toodud õiguskaitsevahendeid.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)  
Janar Taal  
juhataja  
Lõuna osakond