

## 9. Andmetabelid

### 9.1. Põhimaterjalide spetsifikatsioon

Nimetus	Mark/tähis	Kokku	Ühik
Maakaabel, 1 kV	AXPK 4G120	221	m
Kaablikaitsetoru (plast)	Ø 110 (1250 N)	22	m
Kaablikaitsetoru (plast)	Ø 110 (750 N)	50	m
Hoiatuslint "Elektrikaabel" (kollane kile Enefit Connect logoga)	0,11x120	185	m
Sõrmikotsamuhv, termokahanev, 1kV plastkaablile	120 mm <sup>2</sup>	4	tk
Jätkumuhv	120 mm <sup>2</sup>	2	kmpl
Jaotuskilp, 3-kohaline (sokliga pinnases)	I <sub>n</sub> =400A	1	kmpl
Jaotuskilbi tarvikud		1	kmpl
Liitumiskilp, 1-kohaline (sokliga pinnases)	I <sub>n</sub> =63A	1	kmpl
Peakaitseüliti	3x16A	1	tk
Arvesti	P2P	1	tk
Kerg-kruus kilbi põhja		0,2	m <sup>3</sup>
Liitumiskilbi number	LK218916	1	kmpl
Kaablikinnitusklamber		4	tk
Maandus juhe Cu 25	Cu 25	20	m
Maandusvardad	SGA16	4	tk
Sõrmus	C12	4	tk
Jätkumuhv		2	tk
Jadavinnaküliti	400A	2	kmpl
Sulavkaitsmed	63/400A	3	tk
Sulavkaitsmed	32/400A	3	tk
Sulavkaitsmed	25/400A	3	tk
<b>Spetsifikatsioonis toodud seadmed võib asendada teiste firmade toodanguga arvestades, et seadmete nimiparameetrid ja kaitseaste jääksid samaks ning vastaksid Enefit Connect OÜ nõuetele. Kaablid peavad vastama JV37 nõuetele. Enne hinnapakumise tegemist tutvuda olukorraga kohapeal.</b>			