

Õnnetusest teavitamise vorm	
VORM	
1. ETTEVÕTTE ANDMED	
ETTEVÕTTE NIMI	Golden Fields Factory OÜ , reg, kood 14476870
OHTLIKKUSE KATEGOORIA	C
TEGEVUSALA	Taimse loomasööda (rohusöödad) töötlemine (kuivatamine ning pakendamine) ja eksport.
ÕNNETUSE TOIMUMISE AADRESS	Teravilja tee 1, Roodevälja, Rakvere vald, Lääne-Virumaa, 44207
TELEFON	53470690
E-POST	info@goldenfields.ee
2. ÕNNETUSE ANDMED	
ÕNNETUSE TOIMUMISE AEG (kuupäev ja kellaaeg)	08.02.2024 KELL 09.34
ÕNNETUSJUHTUMIGA SEOTUD JA ÕNNETUSE TAGAJÄRJEL VABANENUD AINED	
AINE NIMETUS:	aurustunud LPG gaas
AINE KOGUS:	minimaalne (gaasi näidik ei tuvasta taseme kadu)
ÕNNETUSJUHTUMI LIIK	
	Ohtliku ainega seotud plahvatus
	Ohtliku ainega seotud tulekahju
X	Ohtliku ainega seotud lekked
	Muu õnnetusjuhtum
ÕNNETUSJUHTUMI AJAL TOIMUNUD TEGEVUSE KIRJELDUS	
Tehases viibinud kaks töötajat tundsid gaasilõhna ning kuulsid lekkiva gaasi häält. Teavitasid juhtunust G4S-i ja Päästeametit ning sulgesid gaasikraani.	
ÕNNETUSJUHTUMI TÄPNE ASUKOHT	
Lekke asukoht oli tootmishoone peamise ukse kõrval hoones sees, uksest sisse astudes vasakut kätt.	
ÕNNETUSJUHTUMI SEOS	
EI	Kas õnnetusjuhtum on seotud Lisas 1 olevate tagajärgede kriteeriumitega?
Kui jah, siis lisada täpsustus	
3. ÕNNETUSE KIRJELDUS	
Õnnetuse asjaolud ehk täielik kirjeldus: 08.02.2024 hommikul umbes kell 9:30 tundsid tootmishoones viibinud kaks töötajat Yurii Maliar ning Oleh Ostapenko gaasi lõhna ning lähemal uurimisel oli kuulda ka gaasi lekkimise häält. Yurii Maliar võttis ühendust G4S-i ning Päästeametiga. Samal ajal sulges Oleh Ostapenko lekkekohta juures oleva gaasikraani ning avas tehase ukse. Kohale saabunud päästjad peatasid lekke ning Vedelgaas OÜ avariibrigaad tihendas lekkinud ventiili, õhutas gaasitorustiku ning sulges kõik kraanid.	

4. TAGAJÄRGEDE KIRJELDUS

Kirjeldus õnnetuse mõjust inimestele, keskkonnale ja varale:

Kuna tegemist on avarate ja hästi tuulduvate tootmisruumidega, ei ole tuvastatud kahju inimesele ning ruumidele. Ruumides on tootmispaus. Lekkinud gaasi kogus oli minimaalne, gaasimahuti näidik taseme kadu ei tuvastanud.

5. ÕNNETUSJUHTUMILE REAGEERIMINE

Kirjeldus rakendatud kaitsemeetmetest ja tegutsemisjuhistest õnnetuse mõju vähendamiseks:

Teenuse pakkuja Vedelgaas OÜ avariibrigaad tihendas lekkinud ventiili. Lisa kaitsemeetmena toimus ruumide täiendav tuulutamine.

6. KAVANDATUD MEETMED

Kirjeldus õnnetuse keskmise ja pikaajalise toime leevendamise ning õnnetuse kordumise vältimise meetmetest:

Õnnetuse kordumise vältimise meetmena viiakse sisse Vedelgaas OÜ poolt poltliidete pingsuse kontroll seadmete hoolduse käigus. Teostatakse kraanide vahetus vastavalt Vedelgaas OÜ poolt 08.02.2024 koostatud aktile.